

LEGENDA:

- PK — Pion kanalizacyjny zakończony rurą wywiewną
- Przewody klimatyzacji, średnica zgodnie ze schematem oraz DTR producenta
- Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej (odprowadzenie skroplin) ø25 PVC
- Pion instalacji klimatyzacyjnej

Izolacja rurociągów:
Rurociągi izolować cieplnie zgodnie z PN-B-02421:2000 oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002 r.) z późniejszymi zmianami.

Uszczelnienia przejść przez przegrody p.poż.:
Uszczelnienia ogniowe na wszystkich przewodach instalacji grzewczych, chłodniczych, przewodach instalacji wodnej
w miejscu przejść przez stropy i ściany pożarowe należy wykonać materiałami posiadającymi odpowiednie atesty.
Czas odporności ogniowej musi być dostosowany do poszczególnych ścian, przez które przechodzi instalacja.
Uszczelnienia ogniowe muszą zapewniać szczelność ścian i stropów.

Uwagi:
- Do wszytkich elementów instalacji wymagających serwisu, przeglądu, legalizacji należy zapewnic odpowiedni dostęp
  i otwory rewizyjne.
- Na kanałach wentylacyjnych zamontować rewizje (zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych COBRTI INSTAL).
- Odcinające klapy przeciwpożarowe na wentylacji bytowej projektowane są z siłownikami.
- Tranzyt kanałów przez połać dachu za pomocą systemowych przejść dachowych
- Montaż czerpni, wyrzutni dachowych na podstawach dachowych dostosowanych do kąta nachylenia dachu,
- Montaż zewn. jednostek klimatyzacji/ pomp ciepła na konstrukcji/ tłumiących podstawach dachowych.

Jednostka projektowa: PUT GOGOLIN PROJEKT Sp. z o.o. Krapkowice ul. 3 Maja 39B	Branża: Sanitarna	Faza: Projekt techniczny	Skala: 1:100
Temat: BUDOWA CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNEGO W KRAPKOWICACH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ			
Inwestor: POWIAT KRAPKOWICKI, 47-303 KRAPKOWICE, UL. KILIŃSKIEGO 1			
Adres: 47-303 Krapkowice ul. Ogrodowa DZIAŁKI NR EWID. GR. 118, 119, 123/4, 123/8 k.m. 13 OBRĘB: KRAPKOWICE			Data: 15.02.2023r Nr.: PT-KL-02
Nazwa rysunku: Instalacja klimatyzacyjna - rzut piętra +1			
Projektant:	mgr inż. Agnieszka Pers	nr. upr. w specjalności instalacyjnej OPL/1764/PWBS/19	
Sprawdzający:	mgr inż. Marcin Kowolik		
Sprawdzający:	mgr inż. Hanna Fałek-Wiśniewska	nr. upr. w specjalności instalacyjnej OPL/0964/POOS/13	
Prawa autorskie zastrzeżone			Strona: