



Gpr.271.3.10.2023

Frysztak, 16.05.2023 r.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DO SWZ

W związku z przesłanymi pytaniami dotyczącym Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.: „**Rozbudowa i modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowo – rekreacyjnego na terenie GOSiR we Frysztaku**”, działając na podstawie art. 284 ust.2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), Zamawiający udziela poniżej odpowiedzi na zadane pytania.

Pytanie 1:

Czy słupki do siatkówki i badmintona mają być dostarczone jako 1 komplet (2 szt) , zarówno do siatkówki badmintona czy należy przewidzieć po 1kpl –dla siatkówki(2 szt) i dla badmintona (2 szt) ?

Pytanie 2:

Proszę o wskazanie koloru granulatu EPDM z recyklingu do zasypki: czarny, szary czy zielony?

Pytanie 3:

Prosimy do dopuszczenie do przetargu badań z zasypem innym niż EPDM, zaznaczając, że podczas realizacji zadania będzie użyty granulat EDPM.

Informujemy, że do wypełnienia sztucznych trawy stosuje się granulaty gumowe tj.: SBR z recyklingu, EPDM z recyklingu, EPDM z produkcji pierwotnej, TPE lub inny. Granulat EPDM z recyklingu jest popularnym rodzajem wypełnienia tylko w Polsce. Producenci z zachodniej Europy w trawach o wysokości włókna min.50mm preferują najczęściej zasyp SBR, ze względu na ilość i koszt wypełnienia, stąd też badania z granulem EPDM z recyklingu lub pierwotnym nie są częste. Prosimy więc o dopuszczenie badania oferowanej nawierzchni z wypełnieniem innym niż EPDM z recyklingu pod warunkiem, że Wykonawca wykona trawę syntetyczną z wypełnieniem granulem gumowym EPDM z recyklingu, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

Odpowiedź:

Ad.1. Słupki do siatkówki i badmintona mają być dostarczone jako jeden komplet (zestaw do siatkówki i badmintona w jednym) – dwa zestawy w ramach zamówienia zgodnie z przedmiarem (2 kpl) , wysokość siatki regulowana na słupkach .

Ad.2. Zamawiający nie określa koloru granulatu jako wymagalnego , czy uwarunkowanego , natomiast zaleca kolor zielony.

Ad.3. Zamawiający wymaga zastosowania zasypu z piasku kwarcowego oraz granulatu EPDM oraz przedstawienia przed wbudowaniem badań zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia. Nie dopuszcza się zasypu z granulatu SBR.

Wójt
(-)

Jan Ziarnik

(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)