


DETAL MONTAŻU OKNA, W WARSTWIE OCIEPLENIA, RZUT POZIOMY



SZ5 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - TYNK	
-	TYNK SILIKONOWY CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE Z WŁÓKNA SZKLANEGO, BARWIONY W MASIE, KOLOR ZGODNY Z RYS. ELEWACJI
8 CM	STYROPIAN EPS, WSPÓŁCZYNNIK = 0,033 (W/mK)
-	ISTNIEJĄCE OCIEPLENIE ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ
40 CM	ISTNIEJĄCA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
-	TYNK WEWNĘTRZNY

UWAGA 1: PRZED WYKONANIEM IZOLACJI NALEŻY ZDEMONTOWAĆ POKRYCIE DACHOWE DASZKU OKAPOWEGO ORAZ PODBITKI POD OKAPEM. NASTĘPNIE ZAMONTOWAĆ IZOLACJĘ POMIĘDZY KROKWIAMI LUB DO WYSOKOŚCI WIERZCHU ŚCIANKI KOLANKOWEJ. PO WYKONANIU IZOLACJI NALEŻY ZAMONTOWAĆ I DOSTOSOWAĆ POKRYCIE DACHOWE POPRZECZ DOCIĘCIEM I WYKONAĆ NOWE OBRÓBKI BLACHARSKIE W OBRĘBIE STYKU Z DOCIEPLENIEM ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ. NALEŻY TAKŻE ZAMONTOWAĆ ODNOWIONĄ PODBITKĘ DACHOWĄ ORAZ ODNOWIĆ KROKIEW FARBĄ DO DREWNA W KOLORZE ANTRACYTOWYM.

UWAGA 2: POWIERZCHNIĘ ZAGRUNTOWAĆ ODPowiednimi preparatami zwiększającymi przyczepność kleju montażowego do płyt styropianowych, PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA OCIEPLENIA NALEŻY PRZEPROWADZIĆ PRÓBY NA WYRYWANIE ZASTOSOWANYCH KÓŁKÓW MOCUJĄCYCH ORAZ PRZEPROWADZENIE PRÓBY PRZYZCZEPNOŚCI KLEJONYCH PŁYT STYROPIANOWYCH. NALEŻY TAKŻE SPRAWDZIĆ PUNKTOWO NA KAŻDEJ ŚCIANIE GRUBOŚĆ OCIEPLENIA ISTNIEJĄCEGO CELEM DOBORU DŁUGOŚCI KÓŁKÓW MOCUJĄCYCH.

UWAGA 1: PRZED WYKONANIEM IZOLACJI NALEŻY ZDEMONTOWAĆ POKRYCIE DACHOWE DASZKU OKAPOWEGO ORAZ PODBITKI POD OKAPEM. NASTĘPNIE ZAMONTOWAĆ IZOLACJĘ POMIĘDZY KROKWIAMI LUB DO WYSOKOŚCI WIERZCHU ŚCIANKI KOLANKOWEJ. PO WYKONANIU IZOLACJI NALEŻY ZAMONTOWAĆ I DOSTOSOWAĆ POKRYCIE DACHOWE POPRZECZ DOCIĘCIEM I WYKONAĆ NOWE OBRÓBKI BLACHARSKIE W OBRĘBIE STYKU Z DOCIEPLENIEM ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ. NALEŻY TAKŻE ZAMONTOWAĆ ODNOWIONĄ PODBITKĘ DACHOWĄ ORAZ ODNOWIĆ KROKIEW FARBĄ DO DREWNA W KOLORZE ANTRACYTOWYM.

<div><div><div>BA</div></div><div><div>Karol Bulanda</div><div>BULANDA Architekci</div><div>Słupnice 859, 34-615 Słupnice</div><div>NIP: 7372076061, REGON: 364054175</div></div></div>		
NAZWA OBIEKTU:		TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY
TYTUŁ:		DETAL 3
BRANŻA:		ARCHITEKTURA
FAZA PROJEKTU:		PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKTANT: MGR INŻ. ARCH. KAROL BULANDA NR UPRAWNIENI: MPOIA/027/2017, MP - 2282		
OPRACOWANIE: MGR INŻ. ARCH. MONIKA FRONCZAK		
SKALA: 1:10, 1:75	DATA: MAJ 2022	NR RYS.:A.20