



L.dz. *W/458*.../2022/DZP

Olsztyn, 23.03.2022 r.

*Do wszystkich Wykonawców
uczestniczących w postępowaniu*

PYTANIA I ODPOWIEDZI NR 5

Dotyczy: postępowania nr 52/2022/TP/DZP o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach zadania pn.: "Modernizacja na potrzeby CIiTT pomieszczeń Katedry Hodowli Koni i Jeździectwa Wydziału Bioinżynierii Zwierząt przy ul. Prawocheńskiego 2 w Olsztynie".

Zamawiający, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, działając na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), przedstawia odpowiedzi na otrzymane zapytania:

Pytanie nr 11:

Dotyczy inst. wentylacji mechanicznej. Prosimy o weryfikację ilości przedmiarowych pozycji 157, 158, 159. Ilości sumaryczne tych pozycji są niezgodne z pozycjami przedmiarowymi (155, 156) przewodów wentylacyjnych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że prawidłowe ilości to: Poz. 157 - 93,6 m²; Poz. 158 - 43 m²; Poz. 159 - 38 m².

Z poważaniem,

AP
ZASTĘPCA KANCLERZA
mgr Adriana Faraś-Bgk

Sporządziła: Dorota Borkowska

SPECJALISTA

DB
Dorota Borkowska