

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Cz.1 Przebudowa drogi powiatowej nr 2624G Chociński Młyn – Charzykowy na odcinku Charzykowy – Małe Swornegacie

Zadanie jest realizowane przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Cz.2 Rozbudowa drogi powiatowej nr 2624G na odcinku od km 3+770,00 do km 4+003,71 oraz od km 6+235 do km 6+528,52

Zadanie jest realizowane przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Poprawa Bezpieczeństwa Niechronionych Uczestników Ruchu

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanego przez Wykonawcę pytania:

1. W przedmiarze robót oraz w zestawieniu poszerzeń na zadaniu Cz.1 nie ujęto poszerzenia do 6,5 m w km 5+373,82 - 5+470,4. Ponadto w przedmiarze robót nie ujęto wykonania koryta pod nowe zabruki o pow. 241 m2 oraz koryta pod pobocza z kruszywa łamanego. W związku z powyższym zmieni się zakres poz. 20, 21, 25, 27,31 przedmiaru. Prosimy o skorygowanie tabeli poszerzeń oraz skorygowanie i uzupełnienie przedmiaru robót o brakujące pozycje.

W przedmiarze robót Cz.1 skorygowano ilości robót w pozycjach 20, 21, 25, 27, 31, 32 związanych z poszerzeniem drogi do 6,5 m na odcinku 5+7373,82 – 5+470,40. Powyższe uwzględniono również w tabeli poszerzeń.

W przedmiarze robót Cz.1 skorygowano pozycję nr 20, 21 o koryto pod nowe nawierzchnie z kostki betonowej.

Skorygowano pozycję 37, która jest sumą pozycji 32+33.

W zakresie poboczy dodano w PR pozycję 38 związaną z przygotowaniem (ścinką) pod pobocza w miejscach gdzie przewiduje się tylko jednostronne poszerzenie.

2. Po przeanalizowaniu PZT zadania Cz.2 na odcinku w km 3+770 – 4+003,71 stwierdzono konieczność rozbiórki istniejącego ogrodzenia. Czy w/w wchodzi w zakres robót do wykonania. Czy w zakres robót wchodzi odtworzenie istniejącego ogrodzenia. Jeżeli tak, to prosimy Inwestora o wskazanie z jakich materiałów należy wykonać w/w ogrodzenie (zły stan istniejącego ogrodzenia uniemożliwia ponowne wykorzystanie materiałów z rozbiórki).

Zakres prac nie obejmuje rozbiórki jak również budowy nowego ogrodzenia. Ogrodzenie istniejące zostanie usunięte przez właściciela działki.

3. W dokumentacji przetargowej w przedmiarze robót zadania Cz. 2 na odcinku w km 3+770 – 4+003,71 przyjęto wykonanie terenów zielonych w ilości 19.6 m2. Czy w zakres prac wchodzi wykonanie humusowania pomiędzy projektowanym obrzeżem a zakresem opracowania. Jeżeli tak to prosimy o wskazanie ilości w przedmiarze robót.

Ad. 3 Należy uwzględnić wykonanie terenów zieleni w postaci warstwy humusu gr. 10 cm obsianej trawą pomiędzy w projektowanym obrzeżem a zakresem opracowania w ilości 93,7 m². W przedmiarze uaktualniono poz. 32 i 33 przedmiaru robót branży drogowej.

4. W dokumentacji projektowej zadania cz.2 na rys. nr 9 Plansza rozbiórek oraz w przedmiarze robót wskazano do rozbiórki chodnik o powierzchni 261,1 m². Na w/w rysunku nie wskazano rozbiórki chodnika w km 3+970 – 4+003,69 o pow. ok. 52 m². Biorąc pod uwagę konieczność wykonania w/w rozbiórki prosimy o skorygowanie przedmiaru robót poz. 3, 4, 5, 7, 8.

Ad. 4 Skorygowano przedmiar robót w poz. 2, 3, 4, 5, 7 i 8 o konieczność rozbiórki istniejącego chodnika o powierzchni 55,6 m² na odcinku od km 3+973,82 do końca opracowania. Uwzględniono rozbiórkę elementów obramowujących chodnik tj. opornik betonowego: 13,5 m i obrzeże betonowe: 62,4 m.

5. Po przeanalizowaniu PZT zadania Cz.2 na odcinku w km 6+235,00 – 6+528,52 stwierdzono konieczność wycinki drzew w ciągu nawierzchni ścieżki rowerowej z tłucznia. W przedmiarze robót brak pozycji dotyczącej w/w wycinki. Prosimy Inwestora o skorygowanie przedmiaru robót oraz załączenie niezbędnych decyzji dotyczących wycinki drzew.

Ad. 5 Ewentualna konieczność usunięcia drzew kolidujących na ww. odcinku po stronie Zamawiającego

STAROSTA

Marek Szczepański

Załączniki:

- 1) KOSZTORYS OFERTOWY DLA CZI
- 2) TABELA POSZERZEŃ DLA CZI
- 3) PRZEDMIAR ROBOT DLA CZII

Otrzymują:

1. Strona internetowa postępowania: https://platformazakupowa.pl/sp_chojnice/aukcje
2. a/a