

Łeba, dnia 6 sierpnia 2024 r.

RI.271.29.1.2024.MJ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I

*Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Budowa ulicy Kwiatkowskiego w Łebie – etap I*

Działając zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych przesyłam wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia dla w/w postępowania.

Treść 1 zapytania Wykonawcy:

Proszę o zmieszczenie bardziej szczegółowego OPZ - obecny jest lakoniczny i nie daje odpowiedzi na pytania - np. czy ma być wybudowany kanał technologiczny, czy nie należy wyceniać danego elementu.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 1:

Zamawiający informuje, że należy wybudować kanał technologiczny i podlega on wycenie przez Wykonawcę (powinien być częścią oferty).

Treść 2 zapytania Wykonawcy:

Proszę o udostępnienie projektu kanału technologicznego z dokładnym wskazaniem miejsc i ilości studni kablowych oraz profilem.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 2:

Zamawiający nie dysponuje inną dokumentacją projektową niż zamieszczona w postępowaniu. Należy wybudować kanał technologiczny 3xHDP 40mm 3 kolory, rurka 7x10mm i dodatkowo rura Ø110, studnie umiejscowić w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru branży elektrycznej co maksimum 100m. Kanał powinien być posadowiony na głębokości minimum 80cm

Treść 3 zapytania Wykonawcy:

Prosimy o przekazanie kosztorysów / przedmiarów (dla wszystkich branż) dedykowanych dla przedmiotowego odcinka, przekazany przedmiar jest na całość zadania, a do wykonania jest fragment o długości ok. 530m

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 3:

Zgodnie z Działem V ust. 18 SWZ: Załączone do SWZ przedmiary robót nie są obowiązujące i stanowią jedynie materiał pomocniczy dla Wykonawcy, który w celu opracowania oferty winien opracować własny przedmiar robót opierając się na projekcie dokumentacji budowlanej.

Treść 4 zapytania Wykonawcy:

Prosimy o potwierdzenie, że załączony przedmiar branży elektrycznej ETAP 1 dotyczy właśnie odcinka podlegającego przebudowie

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 4:

Zamawiający nie potwierdza powyższego oraz informuje, że zgodnie z Działem V ust. 18 SWZ: Załączone do SWZ przedmiary robót nie są obowiązujące i stanowią jedynie materiał pomocniczy dla Wykonawcy, który w celu opracowania oferty winien opracować własny przedmiar robót opierając się na projekcie dokumentacji budowlanej.

Treść 5 zapytania Wykonawcy:

Prosimy o przekazanie dokładniejszych projektów w wersji cyfrowej, zamieszczone scany nie nadają się do sporządzenia wyceny - zła jakość, niedokładne oznaczenia, brak skali.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 5:

Zamawiający nie dysponuje inną dokumentacją niż załączona do postępowania. Istnieje możliwość wypożyczenia wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego.

Treść 6 zapytania Wykonawcy:

W związku z powyższym oraz ze względu na trwający sezon urlopowy zwracam się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 23.08.2024r.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 6:

Zamawiający nie wyraża zgody

Treść 7 zapytania Wykonawcy:

Brak w dokumentacji projektowej zakresu kanału technologicznego (nie zaznaczono przebiegu kanału, nie określono ilości studni kablowych). Dodatkowo PT wskazuje inne parametry rur niż Specyfikacja Techniczna dla branży drogowej. Prosimy o uzupełnienie i ujednoczenie danych projektowych dla kanału technologicznego.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 7:

Zamawiający nie dysponuje inną dokumentacją projektową niż zamieszczona w postępowaniu. Należy wybudować kanał technologiczny 3xHDP 40mm 3 kolory, rurka 7x10mm i dodatkowo rura Ø110, studnie umiejscowić w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru branży elektrycznej co maksimum 100m. Kanał powinien być posadowiony na głębokości minimum 80cm

Treść 8 zapytania Wykonawcy:

Zwracamy się z prośbą o wskazanie na mapie zakresu robót do wykonania w ramach etapu I.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 8:

Zmianą treści SWZ z 19.07.2024r Zamawiający dodał mapę z zakresem zadania.

Treść 9 zapytania Wykonawcy:

Prosimy o udostępnienie właściwego wzoru umowy (załączona została umowa z innego postępowania).

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 9:

Zmianą treści SWZ z 19.07.2024r Zamawiający dodał właściwy wzór umowy.