

Kodrąb, dnia 31.05.2021 r.

Zamawiający:

Gmina Kodrąb

ul. Niepodległości 7,

97-512 Kodrąb

Adresat:

Wszyscy nabywcy Specyfikacji

271.10.2021

Wyjaśnienie i zmiany treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: *Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP w Kodrębie* .

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ/ Opisu Potrzeb i Wymagań

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

„Umowa podaje w §4 ust. 4. 3):

z powodu przerwy w wykonaniu robót budowlanych spowodowanej wyjątkowo niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi (odbiegającymi od naturalnie występujących w danej porze roku) uniemożliwiającymi prowadzenie robót, w szczególności mogących spowodować niszczenie robót lub powodujących konieczność ich wstrzymania ze względu na konieczność zachowania wymogów technologii określonych w dokumentacji projektowej lub Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych takich jak temperatura, wilgotność, inne. Fakt ten musi być potwierdzony pisemnie przez Inspektora nadzoru;

Cytowany zapis jest niefortunny ponieważ wprowadza nieuzasadnione ograniczenie „wyjątkowo” oraz „(odbiegającymi od naturalnie występujących w danej porze roku)”.

Stwierdzamy, że zachodzi niebezpieczeństwo, że jeśli wystąpią warunki atmosferyczne np. opady atmosferyczne, nieodpowiednia wilgotność powietrza, nieodpowiednia temperatura powietrza, nieodpowiednia temperatura podłoża względem punktu rosy, mokre podłoże, silny wiatr, które wg technologii zamawianych robót np. nawierzchni PU uniemożliwiają ich wykonywanie a nie wpisują się w ograniczenia podane w projekcie umowy, to wykonawca nie

będzie miał możliwości zmiany terminu wykonania robót – taka sytuacja jest niedopuszczalna gdyż jest wyjątkowo krzywdząca dla wykonawcy. Zamawiający w sposób niefortunny ogranicza warunki atmosferyczne. Zapis umowy jest niefortunny ponieważ wykonawca nie ma wpływu na warunki atmosferyczne.

Należy obiektywnie stwierdzić, że warunki atmosferyczne są zmienne i niezależne do wykonawcy i wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za brak możliwości wykonywania robót zgodnie z technologią, co powoduje wydłużenie terminu wykonania robót. Wystarczy, że będą występować warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie z technologią to Wykonawca nie będzie mógł wydłużyć terminu realizacji – taki zapis powoduje, że wykonawca ma odpowiadać za czynniki od niego obiektywnie niezależne.

Konieczne jest takie opisanie warunków obiektywnie niezależnych od wykonawcy aby nie powodowały dla niego niekorzystnej sytuacji. Powyższe jest niezbędne dla zapewnienia wykonawcy możliwości zmiany terminu wykonania robót w przypadku ww. okoliczności, sytuacji od niego obiektywnie niezależnych.

W związku z powyższym wnosimy o zmianę ww. cytowanego zapisu poprzez usunięcie części zapis tj. „*wyjątkowo*” oraz „*(odbiegającymi od naturalnie występujących w danej porze roku)*”.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów projektu umowy stanowiącej część IV SWZ.

Pytanie nr 2:

„W związku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu granulatów z recyklingu barwionych powierzchniowo, proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu zgodnie z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu.”

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 2:

Zamawiający wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej zgodnie z technologią przy użyciu granulaty EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu.

Pytanie nr 3:

„Rys. A.01.2.1 pokazuje kolorystykę nawierzchni PU tj. kolor ceglasty i zielony. Ze względu na wybrany typ nawierzchni PU EPDM 2S proponujemy rozważenie wprowadzenie jednego koloru na całej powierzchni. Chodzi o to, że wierzchnia warstwa nawierzchni PU typu EPDM 2S w różnych kolorach musi być instalowana osobno, co siłą rzeczy powoduje, że mamy tzw. stare łączenia.”

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 3:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie jednego koloru na całej nawierzchni. Należy zastosować kolorystykę ujętą w projekcie budowlanym.

Pytanie nr 4:

„Proszę o potwierdzenie, że można użyć kruszyw dolomitowych.”

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 4:

Zamawiający informuje, iż należy zastosować kruszywa określone w projekcie budowlanym.

Pytanie nr 5:

„Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiegokolwiek sieci lub inne kolizje? Jeśli występują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapą”

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 5:

Zamawiający informuje, iż w strefie zamawianych robót nie występują jakiegokolwiek sieci.

Pytanie nr 6:

„Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.”

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 6:

Zamawiający informuje, iż udostępnił całą dokumentację projektową jaką posiada na realizację niniejszego zamówienia.

Pytanie nr 7:

„Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.”

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 7:

Zamawiający informuje, iż posiada wszelkie wymagane przepisami decyzje administracyjne niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 8:

„Proszę o potwierdzenie, że zakres robót jest zgodny z przedmiarem robót.”

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 8:

Zgodnie z pkt. 3.1 IDW SWZ przedmiary robót zostały załączone w celach informacyjnych. Nie stanowią one podstaw do obliczenia ceny przez Wykonawcę. Zakres prac wykonawca powinien ustalić sam na podstawie załączonego projektu budowlanego.

Pytanie nr 9:

„Proszę o podanie jaką kwotę Zamawiający zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie. Informacja ta jest niezbędna dla ograniczenia zaangażowania wykonawcy, którego oferta przekroczy budżet zamawiającego.”

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 9:

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 222 ust. 4 udostępni kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia przed otwarciem ofert tj. 2 czerwca o godzinie 10⁰⁰.

II. ZMIANA TREŚCI SWZ

Działając w oparciu o art. 285 ust. 4 i 5 oraz art. 286 ust. 2 PZP, Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące zapisy SWZ:

Zmiana nr 1:

W Części I SWZ w Rozdziale 14 pkt 14.1 oraz 14.3, o treści:

„14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

14.1. Termin złożenia oferty 01.06.2021 r., godzina 10:00.

14.3. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 01.06.2021 r., godzinie 10:30.”

Zastępuje się następującym:

14.2. „Termin złożenia oferty 02.06.2021 r., godzina 10:00.

14.4. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 02.06.2021 r., godzinie 10:30.”

Zmiana nr 2:

W Części I SWZ w Rozdziale 11 w pkt 11.1 pkt, o treści:

11.1 „Wykonawca związany jest ofertą od upływu terminu składania ofert do dnia **30.06.2021** r. przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”

Zastępuje się następującym:

11.1 „Wykonawca związany jest ofertą od upływu terminu składania ofert do dnia **01.07.2021** r. przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert. Nowy termin składania ofert to: 02.06.2021 r. godz. 10⁰⁰, termin otwarcia ofert to: 02.06.2021 r. godz. 10³⁰.

Zmiana ogłoszenia w zakresie terminu została zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 31.05.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00069146/01 .

Wójt Gminy Kodrąb
/-/
Bożena Krawczyk