

Starostwo Powiatowe w Opolu  
Wydział Geodezji i Kartografii  
-  
Plac Wolności 7-8, 45-018 Opole  
tel. 77 44 12 313, fax. -  
email: [zud@powiatopolski.pl](mailto:zud@powiatopolski.pl), www: -

## ODPIS PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej w Opolu oraz z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w dniach 10.12.2021 – 16.12.2021

Naradę przeprowadzono zgodnie z art. 28b ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2020 poz. 725 z późn. zm.), uwzględniając mapy na których sporządzono projekt, materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uzgodnienia jednostek zarządzających sieciami oraz stanowiska zainteresowanych stron.

Znak sprawy: **GK.6630.428.2021**

### Przedmiot narady:

Sieć: kanalizacyjna, inna:- kanał technologiczny, Chróścina,\_2.126\_2.69

Lokalizacja:

Jednostka ewidencyjna	Obręb	Arkusz	Działki
DĄBROWA	0001 CHRÓSCINA	2	126, 69

Adres: Chróścina,\_2.126\_2.69

Wnioskodawca: Pracownia Projektowa "PROKOM" Kazimierz Kurowski NIP 754-102-65-00, ul.Ozimska 8, 45-057 Opole, ul. Ozimska 8, 45-057 OPOLE

Przewodniczący narady: Dorota Rosa

### Stanowiska uczestników narady:

**Przewodniczący Narady Koordynacyjnej , Osoba reprezentująca: Dorota Rosa**

Z uwagami:

1. Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany do ochrony znajdujących się na terenie inwestycji – stałych znaków stabilizowanej osnowy geodezyjnej oraz punktów granicznych i ponosi odpowiedzialność karną za ich zniszczenie, usunięcie lub przemieszczenie.
2. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań projektowanego uzbrojenia terenu z uzbrojeniem istniejącym, należy zachować normatywne wzajemne odległości, a roboty ziemne wykonywać ręcznie i pod nadzorem właściwych branż, powiadamiając pisemnie o terminie rozpoczęcia robót. W przypadku wystąpienia skrzyżowań projektowanego uzbrojenia, drogi, chodnika oraz innych budowli inżynierskich z istniejącymi kablami elektrycznymi i telefonicznymi, należy je zabezpieczyć rurami ochronnymi, zgodnie z obowiązującymi normami.

**CITYMEDIA NET Sp.zo.o Tomasz Ulan, Osoba reprezentująca: Tomasz Ulan**

Z uwagami:

1. Brak uwag

**Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu, Osoba reprezentująca: Tomasz Gołda**

Z uwagami:

1. Sprawa nie dotyczy GDDKiA O/Opole.

**NETIA S.A. , Osoba reprezentująca: Marek Perliński**

Z uwagami:

1. Uzgodniono.

**Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Sp. z o.o. Oddział w Świerklanach, Osoba reprezentująca: Iwona Pogoda-Golaszewska**

Z uwagami:

1. brak uwag

**Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. - Dział Majątku Sieciowego, Osoba reprezentująca: Paweł Kułakowski**

Z uwagami:

1. Nie dotyczy.

**TAURON Dystrybucja S.A. Oddz. w Opolu Wydział Dokumentacji OMD1-Opole, Osoba reprezentująca: Krzysztof Wodecki**

Z uwagami:

1. Uzgodniono z uwagami:
  - 1) Prace w pobliżu kabli elektroenergetycznych prowadzić ręcznie zgodnie z aktualnymi normami, przepisami budowy i bezpieczeństwa.
  - 2) Dokładną lokalizację kabli określić na podstawie przekopów kontrolnych. Kategorie zabraniać prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.
  - 5) Zabezpieczenie, względnie przebudowę obcych sieci kablowych (w tym sieci projektowanych) uzgodnić z jego właścicielem/ami.
  - 6) Zachować normatywne odległości lokalizacji projektowanych sieci i ich elementów od lokalizacji istniejących oraz projektowanych żerdzi (ustoi) słupów elektroenergetycznych, linii kablowych oraz szafek łącz kablowych. W przypadku braku zachowania normatywnych odległości należy wystąpić z wnioskami do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Opole, Wydział Eksploatacji w zakresie sieci dystrybucyjnej, tel. 77 889 9644 oraz do TAURON Nowe Technologie S.A. Biuro Infrastruktury Oświetleniowej w zakresie sieci oświetleniowej, tel. 572887186 w celu wydania warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznych.
  - 7) W przedmiotowym obszarze oddziaływania inwestycji mogą znajdować się nie wykazane urządzenia i sieci elektroenergetyczne oświetlenia należące do spółki TAURON Nowe Technologie S.A. lub sieci elektroenergetyczne należące do innych podmiotów, z którymi należy dokonać dodatkowych uzgodnień dla projektowanej inwestycji.
  - 8) Wystąpić do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Opole, Jednostka Terenowa Opole Domańskiego o nadzór elektroenergetyczny, (branżowy)
  - 9) Uwaga :dostarczony załącznik mapowy nie zawiera namiaru geodezyjnego istniejącego kabla energetycznego nN, YAKXS 4x35 mm<sup>2</sup> relacji: Słup Nr 8 – kier. mufa na wysokości działek nr 135 i 561/138. W tym obszarze prace wykonać ręcznie tylko pod nadzorem pracownika Posterunku Energetycznego
  - 10) Uwaga dla Projektanta, Inwestora: NIE UZGADNIA SIĘ projektowanej budowy/rozbudowy ul. Niemodlińskiej w miejscowości Chróścina ze względu na występujące kolizje z istniejącymi sieciami elektroenergetycznymi TAURON Dystrybucja S.A. Wystąpić z wnioskiem do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Opole, Wydział Eksploatacji, tel. 77 889 9644 w celu wydania warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej oraz zawrzeć stosowne „Porozumienia”.

**Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu, Osoba reprezentująca: Danuta Terczyńska**

Z uwagami:

1. Pozytywna - nie dotyczy

**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Oddział Terenowy w Oleśnie, Osoba reprezentująca: Piotr Urbaniak**

Bez uwag.

Mimo wezwania, w naradzie nie uczestniczyli przedstawiciele:

1. Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa Gazoprojekt SA Spółka Akcyjna
2. Multiplay Sp. z o.o. Sp. k.
3. ORANGE Polska S.A.
4. PKP Energetyka S.A.
5. PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami
6. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. - Gazownia w Opolu
7. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Oddział w Katowicach
8. Starostwo Powiatowe Wydział Budownictwa

9. ZGKiM Komprachcice

Dodatkowe uwagi i zalecenia:

.

Dokument nie zawiera podpisu  
**Podpis elektroniczny**

-----  
(podpis przewodniczącego narady)

**Załącznikiem do niniejszego protokołu jest część graficzna zawierająca propozycję usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.**