

Pruszcz Gdański, dnia 12.03.2025 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.03.2025 r. pod numerem 2025/BZP 00128693/01

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – wariant I – bez negocjacji na robotę budowlaną pn.: „Dostawa i montaż systemu klimatyzacji w budynku Przedszkola nr 3, przy ul. Niepodległości 10 w Pruszczu Gdańskim”, o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 538 000 EURO

**Strona internetowa
prowadzonego postępowania**

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2
- wnioski o wyjaśnienie treści SWZ
- wyjaśnienia treści SWZ

Na podstawie art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1320.) (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje Wykonawcom **treść wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ) wraz z wyjaśnieniami.**

Zamawiający informuje, że kolejnym wnioskom (zapytaniom o wyjaśnienie treści SWZ) do treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) są nadawane indywidualne numery i prosi Wykonawców o posługiwanie się tą numeracją w ewentualnej dalszej korespondencji w sprawie tych wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ).

I. Treść zapytań do SWZ:

Zapytanie nr 5 (pisownia oryginalna)

W załączonym formularzu zapisane są proponowane urządzenia.

W 3 przypadkach minimalnie nie odpowiadają oczekiwanym parametrom.

Czy dopuszczalne są tak niewielkie odchyłki ?

Proszę o odpowiedź.

Formularz oferowanego sprzętu		
SPLIT		
PRODUCENT		
MODEL		
PARAMETR	WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO	Oferta Wykonawcy (*niepotrzebne skreślić/uzupełnić wymagane parametry)
EER	min. 3,5 W/W	SPEŁNIA 3,54
COP	min. 3 W/W	SPEŁNIA 3,92

ciśnienie akustyczne jed. zewnętrznej	max. 46 db(A) – wg. ISO 3741	SPEŁNIA 46 db
moc akustyczna jedn. zewnętrznej	max. 59 db(A) – wg. ISO 3741	SPEŁNIA 55 db
moc znamionowa nominalna chłodnicza	min. 2,71	SPEŁNIA 3,4 KW
VRF		
PRODUCENT		FUJITSU
MODEL		AJY270LALDH
PARAMETR	WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO	Oferta Wykonawcy (*niepotrzebne skreślić/uzupełnić wymagane parametry)
EER	min. 2,3 W/W	SPEŁNIA 2,85
COP	min. 3,5 W/W	NIE SPEŁNIA 3,33
ciśnienie akustyczne jed. zewnętrznej	max. 61 db(A) – wg ISO 3741	NIE SPEŁNIA 62 db
moc akustyczna jedn. zewnętrznej	max. 83 db(A) – wg. ISO 3741	NIE SPEŁNIA 84 db
moc znamionowa nominalna chłodnicza	min. 82,37	NIE SPEŁNIA 85 KW
JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE		
PRODUCENT		FUJITSU
MODEL		
PARAMETR	WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO	Oferta Wykonawcy (*niepotrzebne skreślić/uzupełnić wymagane parametry)
poziom ciśnienia akustycznego na średnim biegu	max. 34 db(A) – wg ISO 3741	SPEŁNIA 30-34 db

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Zaoferowany przez Wykonawcę sprzęt musi spełniać wymagania Zamawiającego.

Zapytanie nr 6 (pisownia oryginalna)

Czy w budynku jest już gotowa instalacja elektryczna przeznaczona do systemu klimatyzacji?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że instalacja elektryczna przeznaczona do systemu klimatyzacji jest wykonana.

Zapytanie nr 7 (pisownia oryginalna)

Czy w ofertę powinny być zawarte koszty przeglądów gwarancyjnych? Czy zamawiający przewiduje osobne postępowanie?

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązany jest do prowadzenia bezpłatnych przeglądów gwarancyjnych.

II. Zamawiający oświadcza oraz informuje, że:

1. Niniejsza informacja stanowi integralną część SWZ.
2. Niniejszą informację Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania: (https://platformazakupowa.pl/pn/um_pruszczgdanski).

ZASTĘPCA BURMISTRZA
ds. komunalnych

Radosław Kłaczkowski