


Sieć i przyłączy w układzie TN-C 400/230V, 50Hz
Instalacja w układzie TN-S 400/230V, 50Hz
SZYBKE WYŁĄCZENIE ZASILANIA



ISTNIEJĄCY UKŁAD UZIEMIENIA

YAKXs 4x35mm²
2/7mb
na gł. 0,7m

Fe/Zn 25x4mm

Inwestor: Urząd Gminy GORZYCE ul. Sandomierska 75	Instalacja oświetlenia dedykowanego - oświetlenie przejść dla pieszych ul. Działkowców w Gorzycach		
Studium: Projekt Techniczny	Rysunek: Schemat zasilania oświetlenia przejść dla pieszych		
Projektant: mgr inż. Andrzej Gucwa upr Nr 187a/Tbg/94	Podpis:	czwrciec 2022r	Skala - 1: 500
			Rys. E2