



Przepompownia Ps4



rurociąg tłoczny l=300,7m; rzędna wlotu do studni rozp.85,79

2 pompy pracujące na zmianę

max wyd.pomp zwiększona

właz Ø 800mm

stal kwasoodporna

pomost i stopnie z powierzchnią antypoślizgową


dopływ 1,11dm³/s

pompy zatapialne o swobodnym przełocie

sonda hydrostatyczna

system powiadamiania GSM

- |  |        |
|--|--------|
| 1. Pompa zatapialna IF2 –200/80T                 | szt. 2 |
| 2. Stopa sprzęgająca z kolaniem                  | szt. 2 |
| 3. Rurociąg tłoczny                              |        |
| 4. Zawór zwrotny                                 | szt. 2 |
| 5. Zawór odcinający                              | szt. 2 |
| 6. Kolektor tłoczny                              | szt. 1 |
| 7. Przyłącze do płukania instalacji              |        |
| 8. Nasada pożarnicza z pokrywą                   | szt. 1 |
| 9. Połączenie kołnierzowe do rur stalowych dn 80 | szt. 1 |
| 10. Połączenie kołnierzowe do rur PE dn 80       | szt. 1 |
| 11. Prowadnice rurowe                            |        |
| 12. Wyłącznik pływakowy                          |        |
| 13. Rura nawiewna                                |        |
| 14. Rura wywiewna                                |        |
| 15. Właz żeliwny D400 Ø 800 mm                   |        |
| 16. Zbiornik z polimerobetonu Ø 1200 mm          |        |
| 17. Płyta żelbetowa                              |        |
| 18. Chudy beton                                  |        |
| 19. Biofiltr                                     |        |

 <b>GRAŻYNA ZYGMANTOWSKA</b>		GRAŻYNA ZYGMANTOWSKA ul. Hetmańska 5/3 60-254 Poznań gracha@icpnet.pl		
Inwestor	Miasto i Gmina Buk; ul. Ratuszowa 1 64-320 Buk			
Stadium	PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY			
Temat	Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej z PVC wraz z przykanalikami zakończonymi studniami przyłączeniowymi w Wielkiej Wsi w ulicach Rolnej, Ogrodowej, Nowej, Bocznej, Smugi oraz w Buku w ul. Słonecznej i św. Rocha			
Obiekt	Kanalizacja sanitarna			
Rysunek	Przepompownia Ps4 w ulicy Smugi			
	Imię i nazwisko	nr uprawnień projektowych	Podpis	Skala
Projektant	mgr inż. Grażyna Zygmantowska	143/73Pm w specjalności projektowanie instalacji i sieci sanitarnych		
Weryfikator	inż. Wojciech Horyński	136/82/Pw w specjalności projektowanie instalacji i sieci sanitarnych		
EGZ. NR	Data: maj 2015r.		RYS. NR 6.4	