



URZĄD MIEJSKI W MIEŚCISKU

Wpł. dnia 03. CZE. 2024

Nr 1826 Zak. : .....

f. Walkowski  
Mw

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu  
Za Groblą 8, 61-860 Poznań

Adres korespondencyjny i obsługa sprawy:  
Dział Obsługi Klienta  
ul. Za Groblą 8, 61-860 Poznań  
tel. 22 444 33 33  
e-mail: klient.poznan@psgaz.pl

Miasto i Gmina Mieścisko  
Plac Powstańców Wielkopolskich 13  
62-290 Mieścisko

Poznań, 28.05.2024

Nasz znak: W300/00051039/00001/2024/00000

## WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI GAZOWEJ stanowiącej własność Novatek Green Energy sp. z o.o.

Przewidywany pobór gazu ziemnego wysokometanowego w ilości większej niż 10 m<sup>3</sup>/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 08.04.2024 w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1158), wydaje się następujące Warunki przyłączenia do sieci gazowej stanowiącej własność Novatek Green Energy sp. z o.o.:

- Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E,
- Miejsce przyłączenia instalacji podmiotu (Punkt wyjścia z systemu gazowego): budynek wielorodzinny, adres: Mieścisko ul. Świętego Wojciecha dz.1037/2
- Cel wykorzystania paliwa gazowego.  
Przygotowanie ciepłej wody  
Ogrzewanie pomieszczeń  
Przygotowanie posiłków
- Rodzaj i ilość urządzeń gazowych, które będą podłączone do instalacji gazowej:

Urządzenie	Moc urządzenia [kW]	Liczba urządzeń [szt.]	Moc urządzeń [kW]
kocioł gazowy	90	2	180
Łączna moc [kW]			120

5. Charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego:

W roku	Min. godzinowy [m <sup>3</sup> /h]	Maks. godzinowy [m <sup>3</sup> /h]	Min. dobowy [m <sup>3</sup> /doba]	Maks. dobowy [m <sup>3</sup> /doba]	Min. roczny [m <sup>3</sup> /rok]	Maks. roczny [m <sup>3</sup> /rok]
2025r.	3	16	78	390	27000	34500
2026r.	3	16	78	390	27000	34500
2027 r.	3	16	78	390	27000	34500
Docelowo 2030r.	3	23	78	390	27000	34500

Charakterystyka sezonowa dostawy i odbioru paliwa gazowego:

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16  
33-100 Tarnów

Oddział Zakład Gazowniczy w Miejsowości  
ul. Nazwa Ulicy 00/00  
00-000 Miejsowości

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie,  
XII Wydział Gospodarczy KRS  
NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001  
Kapitał zakładowy: 10 488 917 050 zł

www.psgaz.pl

% poboru rocznego				Razem
I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	
50	5	5	40	100 %

6. Moc przyłączeniowa: 23 [m<sup>3</sup>/h].
7. Minimalna ilość paliwa gazowego niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i wykluczająca uszkodzenie lub zniszczenie obiektów technologicznych wynosi 3 m<sup>3</sup>/h.
8. Ciśnienie paliwa gazowego:
  - 8.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 100 [kPa], maksymalne: 400 [kPa]
  - 8.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne 1,6 [kPa], maksymalne: 2,5 [kPa]
9. Miejsce włączenia do czynnej sieci gazowej:
  - 9.1. Gazociąg średniego ciśnienia.
  - 9.2. Materiał: PE, DN 63 [mm]
  - 9.3. Lokalizacja: Mieścisko św. Wojciecha
10. Zakres i parametry techniczne budowy gazociągu lub rozbudowy sieci gazowej w związku z przyłączeniem:

Ciśnienie	Materiał-rodzaj, typ, typoszereg,	Średnica [mm]	Długość [m]	Lokalizacja
Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy

- 10.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczące budowy gazociągu lub rozbudowy sieci gazowej:  
brak

11. Zakres i parametry techniczne budowy przyłącza:

Liczba przyłączy: 1 szt.

Ciśnienie	Moc przyłączeniowa	Materiał-rodzaj, typ, typoszereg,	Średnica [mm]	Długość [m]	Granica własności sieci i jej lokalizacja
średnie	23	Materia Rura PE 100 RC SDR 11	32	10	Kurek główny w punkcie gazowym na terenie posesji

- 11.1. Na przyłączy należy projektować zasuwę odcinającą. Na przyłączy należy zamontować punkt redukcyjno - pomiarowy zlokalizowany w granicy na terenie posesji przy ścianie budynku.
12. Gazociąg i przyłącze powinny odpowiadać wymogom obowiązujących przepisów.
13. Wymagania dotyczące kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
14. Miejsce dostawy i odbioru: Mieścisko ul. Świętego Wojciecha dz.1037/2;
  - 14.1. Stacja gazowa powinna spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz. 640) oraz w standardach technicznych ST-IGG-0501:2017 oraz ST-IGG-0502:2017.
  - 14.2. Wymagania dotyczące pomiaru:
    - 14.2.1. Układ pomiarowy służący do rozliczeń winien spełniać zalecenia norm ZN-G-4001+4010;
  - 14.3. Inne wymagania dotyczące stacji gazowej / zespołu gazowego na przyłączy oraz szczegółowe parametry określono w załączniku.
15. Inne wymagania: szczegóły układów pomiarowych i telemetrycznych stacji należy uzgodnić w Zakładzie.
16. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej Novatek Green Energy sp. z o.o. i instalacji odbiorcy przyłączonego zgodnie z pkt. 11.
17. Określenie możliwości korzystania z innych źródeł energii, w przypadku przerw lub ograniczeń w dostarczeniu paliwa gazowego: brak
18. Gazociąg/przyłącze/podziemne odcinki instalacji powinny być zaprojektowane i wykonane, w trybie określonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie

- (Dz. U. z 2013 r. poz. 640), w oparciu o dokumentację techniczną, na którą uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie na roboty budowlane nieobjęte pozwoleniem na budowę.
19. Instalacja gazowa powinna być zaprojektowana i wykonana w trybie określonym Prawem budowlanym, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.) i w oparciu o dokumentację techniczną, na którą uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane, a wymagane jest zgłoszenie). Zgodnie z powyższymi przepisami zabrania się stosowania w jednym budynku gazu płynnego i gazu z sieci gazowej
  20. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej leży po stronie Klienta. Obowiązkiem Klienta, jako Inwestora instalacji gazowej jest zapewnienie, zgodnie z Prawem Budowlanym, powierzenia prac projektowych i budowlanych osobom posiadającym wymagane kwalifikacje do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz posiadającym przynależność do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.
  21. Instalację gazową należy zabezpieczyć przed prądami błądzącymi w przypadku, gdy przyłącze gazowe wykonane będzie z rur stalowych.
  22. Opłata za przyłączenie jest ustalana i pobierana w wysokości wynikającej z Taryfy PSG sp. z o.o. obowiązującej w dniu zawarcia Umowy o przyłączenie, wg obowiązującej stawki plus podatek VAT.
  23. Opłata za przyłączenie określona zostanie w Umowie o przyłączenie, stanowiącej podstawę do rozpoczęcia przez Novatek Green Energy sp. z o.o. prac projektowych i budowlanych.
  24. Szacunkowa wysokość opłaty za przyłączenie wynosi 5660,50 zł netto plus podatek VAT, to jest łącznie 7048,47 zł.
  25. Zakres przyłączenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie dokumentu określonego Prawem budowlanym, wykonanie przyłączenia, nadzór nad jego realizacją oraz włączenie do czynnej sieci gazowej.
  26. Przyłączane do sieci urządzenia, instalacje muszą spełniać wymagania techniczne i eksploatacyjne zapewniające:
    - 26.1 bezpieczeństwo funkcjonowania systemu gazowego,
    - 26.2 zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewłaściwą pracą przyłączonych urządzeń,
    - 26.3 zabezpieczenie przyłączonych urządzeń, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub wprowadzenia ograniczeń w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.
  27. Realizacja przyłączenia do sieci gazowej może nastąpić po zawarciu Umowy o Informujemy, że przed zawarciem umowy o przyłączenie do sieci gazowej podmiot jest zobowiązany do wyboru Sprzedawcy Paliwa gazowego, który będzie dostarczał LNG do stacji regazyfikacji oraz do złożenia Oświadczenia o obowiązku zawarcia Umowy Kompleksowej (zapis stosować w przypadku rozpatrywania wniosków w związku z realizacją gazyfikacji obszaru na bazie stacji regazyfikacji LNG).
  28. W przypadku zmiany parametrów odbioru paliwa gazowego, należy ponownie wystąpić z wnioskiem o określenie nowych Warunków przyłączenia do sieci gazowej.
  29. Warunki przyłączenia są ważne przez okres 60 dni od daty ich wydania.
  30. Warunki przyłączenia sporządzono w dwóch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
  31. Klauzule:
    - 31.1 W realizacji przyłączy (w tym w opracowaniach projektowych i ich uzgadnianiu) należy stosować rozwiązania techniczne i technologiczne przewidziane wewnętrznymi opracowaniami Novatek Green Energy sp. z o.o., których odpowiednie części tematyczne będą udostępnione projektantowi/ wykonawcy na jego zgłoszenie, wyrażone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.
    - 31.2 Dopuszcza się przyjęcie w dokumentacji projektowej /projekcie budowlanym sieci gazowej rozwiązań technicznych innych niż opisane w pkt. 9, 9.1, 11 (z wyłączeniem zmiany lokalizacji granicy własności), co nie powoduje konieczności zmiany warunków przyłączenia. W przypadku zmian wpływających na wysokość opłaty za przyłączenie w stosunku do wysokości wynikającej z zawartej Umowy o przyłączenie, zastosowanie znajdzie tryb uregulowany w tej Umowie
    - 31.3 Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z o.o.
    - 31.4 Niniejsze Warunki przyłączenia do sieci gazowej stanowią oświadczenie o zapewnieniu dostarczania paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust. 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie są zobowiązaniem do sprzedaży paliwa gazowego.



- 31.5 Niniejsze warunki przyłączenia do sieci gazowej nie stanowią zobowiązania PSG sp. z o.o. do zawarcia Umowy o przyłączenie do sieci gazowej. Umowy o przyłączenie są zawierane po złożeniu wniosku o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej w miarę istniejących warunków technicznych i ekonomicznych zgodnie z art. 7 ust 1 ustawy Prawo Energetyczne
- 31.6 PSG sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za działanie Podmiotu związane z przyłączeniem, podjęte przed zawarciem Umowy o przyłączenie.
- 31.7 Zawarcie Umowy o przyłączenie podtrzymuje ważność Warunków przyłączenia.
- 31.8 Wniosek o zawarcie Umowy o przyłączenie oraz wzór Umowy o przyłączenie udostępniany jest na stronie internetowej PSG sp. z o.o. - [www.psgaz.pl](http://www.psgaz.pl).
32. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przyłączenia informacje .....
- 32.1. PSG sp. z o.o. zastrzega, że niniejsze Warunki przyłączenia dotyczą przyłączenia do sieci dystrybucyjnej stanowiącej własność Novatek Green Energy sp. z o.o.;
- 32.2. Novatek Green Energy sp. z o.o., na mocy decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2022 r. nr DPP-TPZ-0272-10/2022(4) zmienionej decyzją z dnia 28 kwietnia 2022 r. nr DPP-TPZ-0272-10/2022(10), został wpisany na listę osób i podmiotów, o której mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 129), wskutek czego został pozbawiony możliwości prowadzenia działalności gospodarczej polegającej m.in. na świadczeniu usług dystrybucji paliw gazowych z wykorzystaniem sieci, których jest właścicielem;
- 32.3. PSG sp. z o.o., na mocy decyzji Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. znak: BPRM.5023.18.1.2022, zmienionej decyzją Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2022 r. znak: DP.06124.9.2022.MZ(5), a także decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 kwietnia 2022 r. znak: DRG.DRG-1.4721.4.2022.ZŁ, przejęła obowiązki w zakresie świadczenia usług dystrybucji na sieciach stanowiących własność Novatek Green Energy sp. z o.o. na okres, w którym spółka ta jest pozbawiona możliwości świadczenia takich usług;
- 32.4. Novatek Green Energy sp. z o.o. – jako właściciel sieci dystrybucyjnej – nadal odpowiedzialny jest za finansowanie realizacji przyłączy oraz wykonanie prac projektowych oraz budowlanych, wraz z uzyskaniem niezbędnych do realizacji przyłączenia pozwoleń, zgód oraz decyzji administracyjnych;
- 32.5. Z uwagi na opisane powyżej okoliczności, PSG sp. z o.o. zastrzega, że techniczne oraz ekonomiczne warunki przyłączenia, a tym samym możliwość zawarcia umowy o przyłączenie, istnieją pod warunkiem wyrażenia przez Novatek Green Energy sp. z o.o. zgody na realizację przyłączenia oraz zapewnienia przez Novatek Green Energy sp. z o.o. finansowania oraz wykonania prac budowlanych;
- 32.6. Wykonanie przyłączenia wymaga współpracy Klienta z Novatek Green Energy sp. z o.o., jako podmiotem odpowiedzialnym za wykonanie prac projektowych oraz budowlanych, a także za uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń, zgód oraz decyzji administracyjnych;
- 32.7. PSG sp. z o.o. zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszych Warunków przyłączenia, w sytuacji gdy nie będzie dysponowała podstawą prawną do realizacji przyłączy do sieci Novatek Green Energy sp. z o.o.

L.p. Numer POD

Kod kreskowy

1.

8018590365500095158247



Adres: Mieścisko ul. św. Wojciecha

**POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA**

.....  
Dokument został zaakceptowany przez:  
imię i nazwisko, stanowisko  
Wygenerowany elektronicznie.  
Nie wymaga podpisu ani stempla.

**Małgorzata  
Maria Ratajczak**

Elektronicznie podpisany  
przez Małgorzata Maria  
Ratajczak  
Data: 2024.05.28 12:35:29  
+02'00'

Opracował/a: imię i nazwisko

Potwierdzam odbiór niniejszych Warunków przyłączenia do sieci gazowej<sup>1</sup>

.....  
(miejscowość, data i czytelny podpis Klienta)

Otrzymują:

1. Klient,
2. Nr jednostki SAP odpowiedzialnej za sprawę

---

<sup>1</sup> dotyczy odbioru osobistego

