



Rybnik, dnia 23 sierpnia 2023 r.

DPr.6.2023

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania Szacowanie wartości zamówienia na zakup mebli, sprzętu RTV i AGD oraz wyposażenia na potrzeby Pawilonu nr IV dla SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku.

**WYJAŚNIENIE NR 1 I ZMIANA NR 1 TREŚCI FORMULARZA ASORTYMENTOWO
CENOWEGO Z DNIA 23.08.2023.**

Dyrektor SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, działając na podstawie § 8 ust. 14 Wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień oraz nadzoru nad ich realizacją (Załącznika do Zarządzenia Dyrektora nr 4/2022/ORG-FIN/8 z 01.02.2022 r.), wyjaśnia co następuje.

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści narożniki o szerokości ramion 50x50 cm, proponowane rozwiązanie jest powszechnie stosowane w tego typu placówkach. Wskazane przez Zamawiającego wymiary wskazują konkretnego producenta i zawężają grupę dostawców.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza szerokość ramion 50x50cm .

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuszcza zamianę parametru grubości płyty na 1,5mm? Zwracamy się z prośbą o zmianę specyfikacji asortymentowo- cenowej w zakresie płyty na parametr min. 1,5 mm. Wskazana przez Wykonawcę gr. jest powszechnie stosowana w placówkach służby zdrowia, zaś wskazana przez Zamawiającego grubość: 0,8 mm jest zbyt cienka dla prawidłowej ochrony ściany przed uderzeniem i otarciem.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza grubość płyty 1,5 mm

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści szerokość płyty 30 cm. Proponowana szerokość wynika z rozkroju płyty i pozwala uniknąć niepotrzebnego odpadu. Zmiana parametru na 30 cm pozwoli na uniknięcie zbędnych kosztów przeznaczonych na odpad, które Zamawiający będzie musiał ponieść.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza płytę o szerokości 30cm

Pytanie 4

Kieruję zapytanie do pakietu nr 4 pozycja 1 krzesło konferencyjne. Zamawiający w OPZ zawarł zapis rama wykonana jest ze stalowych rur malowanych proszkowo w min. 6 kolorach do wyboru. Żaden z producentów nie posiada aż tak rozbudowanej palety kolorów do stelaży. Krzesła konferencyjne sprzedawane są w dwóch kolorach ram chrom lub czarny, tapicerka zgodnie z OPZ min. 11 kolorów. Proszę o doprecyzowanie na tym etapie jakiego koloru ma być rama, ponieważ ma to istotny wpływ za cenę krzesel.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia rama w kolorze czarnym.

Krzesło konferencyjne na metalowej ramie siedzisko i oparcie wykonane z polipropylenu do wyboru min 11 kolorów.

Możliwość wyboru osobnego koloru na siedzisko i oparcie.

Rama wykonana jest ze stalowych rur malowanych proszkowo w kolorze czarnym, nogi zakończone stopkami.

Całkowita wysokość: 820 mm Wysokość siedziska: 500 mm,

Szerokość całkowita: 480 mm Głębokość całkowita: 530mm : Tolerancja wymiarów +/- 25mm

Możliwość składowania w stosie max 8 szt.

Gwarancja min 24 mc

Powyzsze informacje należy traktować jako integralną część Formularza oferty.

Dyrektor Szpitala
Joachim Foltys