

Nowa Ruda, dnia 31 marca 2022 r.

**Gmina Miejska Nowa Ruda
ul. Rynek 1
57-400 Nowa Ruda**

Nr sprawy: **OR.271.12.2022**

do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie pn. „Zakup i wdrożenie inteligentnych, energooszczędnych rozwiązań wraz z systemem zbierania danych i zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej”.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień na złożone pytania dotyczące zapisów podanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 1

W dokumencie OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) – 1.2 Zakres wdrożenia BEMS – Instalacja centralnego ogrzewania:

Wdrożenie systemu zarządzania energią BEMS w zakresie sterowania instalacją odbioru ciepła ma zawierać:

- Instalację automatycznych, bezprzewodowych i samoładujących głowic termostatycznych na zaworach grzejnikowych w pomieszczeniach biurowych szatniach i innych.

PYTANIA:

1. Co Zamawiający rozumie pod pojęciem samoładujących głowic termostatycznych?
2. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie bateryjnych głowic termostatycznych – jest to rozwiązanie korzystniejsze ekonomicznie dla Zamawiającego i jednocześnie nie ma wpływu na funkcjonalność rozwiązania?

Odpowiedź

Ad 1.

Zamawiający wyjaśnia, że są to głowice wykorzystujące energię ciepłą instalacji grzewczej do ładowania układów podtrzymania pracy i zasilania potrzeb własnych głowicy termostatycznej.

Ad 2.

Zamawiający nie dopuszcza stosowania bateryjnych głowic termostatycznych. Zapisy w SWZ pozostają bez zmian.