

Pyrzyce, 25 sierpnia 2023 r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne realizowanym w trybie podstawowym art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

NAZWA ZAMÓWIENIA:

**„Wymiana stolarki okiennej w budynku Urzędu Miejskiego w Pyrzycach”**

**Wyjaśnienia treści SWZ**

Na podstawie art. 284 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z póź. zm.), do Zamawiającego wpłynęły zapytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

**Pytanie :** Czy okna mają mieć szybę o współczynniku przenikania ciepła 0,9 i więcej, czy jednak całe okna mają mieć współczynnik przenikania ciepła mniejszy lub równy 0,9?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga okna o współczynniku UW mniejszym lub równym 0,9W/(m<sup>2</sup>.K).  
Zamówienie zgodne z załącznikiem nr 1 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia.

W związku z zapytaniem i udzieloną odpowiedzią, Zamawiający nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert.

**BURMISTRZ**  
*Marzena Podzińska*