



**Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97**

województwo kujawsko-pomorskie
REGON 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 00002494
Dział Zamówień Publicznych
tel. 52 35 45 587, 52 35 45 626
email: zam.pub@szpitalino.pl



Inowrocław, 08.08.2022 r.

EZP 303/2022

**Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**

dot. przetargu nr PM-13/2021 na Modernizacja poszycia dachowego na budynkach prosektorium oraz rozdzielni Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu.

Zamawiający przedstawia poniżej wyjaśnienia do zadanych pytań:

Pytanie 1

W związku z odpowiedzią na nasze zapytanie dotyczące dopuszczenia materiałów równoważnych do prowadzonego przez Państwa postępowania przetargowego dotyczącego modernizacji dachu na budynkach prosektorium, uprzejmie informuję że USTAWA z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019) Art.99 szczegółowo opisuje sposób w jaki powinien być opisany przedmiot zamówienia. W przywołanym art.99 punkt 4 wyrażony jest zakaz takiego dokonania opisu zamówienia, który eliminowałby uczciwą konkurencję, a punkt 5 i 6 wskazuje explicite konieczność umieszczenia zapisów o równoważności poprzez zamieszczenie wyrazów „lub równoważny”. W związku z powyższym, mając na uwadze brzmienie obowiązujących przepisów, udzieloną przez Państwa odpowiedź oraz specyfikację przetargową w kontekście obowiązujących przepisów, wyraźnie można wyciągnąć wnioski o wadliwość postępowania przetargowego co daje podstawy do jego unieważnienia. Dlatego też, aby uniknąć opisaną powyżej sytuacji, wzywamy do jednoznacznego dopuszczenia do postępowania przetargowego technologii równoważnej lub lepszej co w należyty sposób zabezpieczyłoby interesy Zamawiającego

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że na budynku prosektorium prace zostały wykonane metodą Hydronylony w ok 30% i dlatego należy pozostałe 70% wykonać metodą Hydronylonu.

Na budynek rozdzielni możemy dopuścić pokrycie dachu metodą Neorooft pod warunkiem zastosowania włókniny poliestrowej na całej powierzchni dachu oraz że płynna membrana dachowa będzie miała min. 3mm grubości.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że **przedłuża termin składania ofert do 12.08.2022r. godz. 10:05**

Termin otwarcia ofert nastąpi 12.08.2021 godz. 10:10

Termin związania z ofertą zostaje przedłużony do 10.09.2022r.

Z poważaniem

KIEROWNIK DZIAŁU
Zamówień Publicznych

Ewa Sempowicz

Sporządziła: Izabela Stachowiak