

Poznań, dnia 23.08.2024 r.
RR/MCH/WEO24P155145
K2400242513

ELNAU Andrzej Grygiel
ul. Zbýłowita 23
61-062 Poznań


**dotyczy: projektu zasilania obiektu: stacja ładowania autobusów przy
ul. Piaskowa 1 w miejscowości Koziegłowy w zakresie urządzeń Klienta**

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.07.2024 r. o uzgodnienie przedmiotowego projektu uprzejmie informujemy, że przedstawiony projekt został sprawdzony pod względem zgodności z warunkami przyłączenia znak: **33292/2023/OD5/RR1** z dnia **28.08.2023 r.** w zakresie instalacji Klienta do układu pomiarowo-rozliczeniowego włącznie i uzgodniony (**uzgodnienie nr OD5/215/2024/UD z dnia 23.08.2024r.**) bez uwag.

Podczas odbioru należy przedstawić świadectwa wzorcowania dla przekładników prądowych i napięciowych zainstalowanych w układzie pomiarowo-rozliczeniowym.

Dla zaprojektowanej stacji transformatorowej SN/nn nadano numer ruchowy: **9776188**. Podany numer należy wskazać w zgłoszeniu wykonawcy urządzeń do załączenia, instrukcji współpracy eksploatacyjno-ruchowej i dokumentacji powykonawczej instalacji Klienta.

W załączeniu odsyłamy 2 egzemplarze uzgodnionego projektu. Do potrzeb ENEA Operator Sp. z o.o. zatrzymano 1 egzemplarz projektu. Do projektu należy załączyć niniejsze pismo.

ENEA Operator Sp. z o.o.
ODDZIAŁ DYSTRYBUCJI POZNAŃ
Wydział Przyłączeń i Rozwoju Sieci
Koordynator Rozwoju Sieci

Tomasz Maćkowiak

zał.:
2 egz. projektu

k.o.
RR

Nr sprawy: 33292/2023/OD5/RR1

Centrala
Enea Operator Sp. z o.o.
60-479 Poznań, Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 41 10
faks +48 / 61 850 44 47

NIP 782-23-77-160
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl
www.operator.enea.pl