Schemat elektryczny stacji

Rozdzielnica SN
typu *ROTOBLOK 24*
prod. ZPUE S.A.

U_r = 24 kV
I_r = 630 A
I_k = 16 kA (1s)
I_p = 40 kA

Styki pomocnicze rozłącznika i wyzwalacz





Rewizja 1 - 17.10.2024r.
1. Zmieniono lokalizację ładowarki autobusowej.
Projektant kwalifikuje wprowadzone zmiany jako nieistotne zgodnie z art. 36a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414)

ELNAU Andrzej Grygiel
ul. Zbyłowita 23, 61-062 Poznań, elnau@wp.pl
biuro projektów elektrycznych
ELNAU

Inwestor:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "TRANSKOM" Sp. z o. o. z siedzibą w: 62-028 Koziegłowy ul. Piaskowa 1

Inwestycja:
Stacja transformatorowa z przyłączem do ładowania autobusów w miejscowości Promnice, ul. Północna, działka nr 28/14

Projektant:
mgr inż. Patryk Kluba WKP/0222/PWOE/19

Projektant opracowujący:
tech. Andrzej Grygiel 7131/76/P/2001

Sprawdził:
inż. Józef Ostrowicz 194/Pw/91

Skala: -

Nazwa rysunku:
Schemat stacji transformatorowej

Data: 17.10.2024

Faza
PROJEKT TECHNICZNY

Nr rysunku
E05

420x297