



W-1.43.2.88.2023.....AW
Dot. 096/23

Warszawa, dnia 11.05.2023 r.

<https://platformazakupowa.pl/pn/mzdww>

dotyczy postępowania na:

Remont drogi wojewódzkiej nr 725 w km 22+632 do 25+000, gmina Błędów, powiat grójecki, województwo mazowieckie – nr postępowania 096/23

Działając na podstawie **art. 284 ust. 1, ust. 2, ust. 6** ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie uprzejmie Państwa informuje, iż otrzymał zapytanie do Specyfikacji Warunków Zamówienia, na które niniejszym udziela odpowiedzi.

Pytanie 1

Proszę o potwierdzenie, że do przymocowania siatki z drutu stalowego do podłoża należy użyć mieszanki slurry seal, która jest podstawową metodą jej montażu - dającą lepszą szczepność, wodoszczelność niższych partii konstrukcji, szybszą w realizacji. Zgodnie z załączoną sst (punkt 5.11), kołki stalowe dopuszczone są tylko w przypadkach awaryjnych "W przypadkach wyjątkowych, np. awarii maszyny wytwarzającej i rozkładającej mieszankę slurry seal".

Odpowiedź 1:

Zamawiający informuje, że do zamontowania siatki z drutu stalowego nie jest wymagane ułożenie na siatce mieszanki mineralno-emulsyjnej slurry seal. Można montować ją również innymi dopuszczonymi metodami równoważnymi, w tym za pomocą kołków stalowych.

Opublikowana odpowiedź jest wiążąca i dotyczy wszystkich uczestników postępowania.

11 MAJ 2023
Dyrektor
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Warszawie
Grzegorz Obłękowski