

Bydgoszcz, 27.08.2021 r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia:

Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj pięciu układów instalacji fotowoltaicznych (mikroinstalacji) na obiektach należących do KPEC Sp. z o. o. celem produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne firmy oraz możliwości jej odsprzedaży, PP/97/2021.

KPEC Spółka z o.o. informuje, że w dniu 26.08.2021 r. do ww. postępowania wpłynęło pytanie. Treść pytania z odpowiedzią Zamawiającego znajduje się poniżej:

1. Czy konieczne jest zastosowanie inwertera obsługującego protokół modbus TCP

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że zastosowanie inwertera obsługującego Modbus TCP jest konieczne.

Specjalista
ds. zamówień publicznych

mgr Agata Budzyńska