

LEGENDA:

REI120 – ODPORNOŚĆ OGNIOWA (W MIN.)
EIS120/60 – ODPORNOŚĆ OGNIOWA (W MIN.) I DYMOSZCZELNOŚĆ
PR – PRZEPUST INSTALACYJNY DO ZABEZPIECZENIA PPOŻ.

OBIEKT	SERWEROWNIA W BUDYNKU SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. J. DIETLA W KRAKOWIE UL. SKARBOWA 1 31–121 KRAKÓW		
INWESTOR	SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. J. DIETLA W KRAKOWIE UL. SKARBOWA 4 31–121 KRAKÓW		
OPRACOWANIE	FIREPROOF UL. SPOKOJNA 36 32–082 BOLECHOWICE		
PROJEKTANT	mgr inż. MICHAŁ ZWOLIŃSKI	NR UPRAWNIEŃ Upr. SGSP nr 5897/08	PODPIS
BRANŻA PPOŻ.	RYSUNEK WYDZIELENIE POŻAROWE SERWEROWNI – SKARBOWA		
WERSJA A			
DATA 04.2021	FAZA PROJEKT WYKONAWCZY		RYS NR 1