


UWAGA !  
URZĄDZENIE GAŚNICZE

NACISNĄĆ PRZCISK  
W CELU  
URUCHOMIENIA GASZENIA

W CELU WSTRZYMANIA GASZENIA  
UŻYĆ NIEBIESKIEGO PRZYCISKU  
>>STOP GASZENIA<<

W CELU CAŁKOWITEGO ZABLOKOWANIA  
GASZENIA UŻYĆ BIAŁEGO PRZYCISKU  
>>BLOKADA GASZENIA<<

  
UWAGA

Pomieszczenie chronione stałym urządzeniem gaśniczym.


Po uruchomieniu alarmu czas przeznaczony na ewakuację pomieszczenia wynosi 60 sekund, następnie będzie realizowane automatyczne gaszenie gazem.

Należy bezwzględnie opuścić pomieszczenie,  
a drzwi pozostawić w pozycji zamkniętej.

UWAGA !  
URZĄDZENIE GAŚNICZE

NACISKAĆ PRZCISK  
W CELU WSTRZYMANIA  
PROCEDURY GASZENIA

ZWOLNIĆ PRZCISK  
W CELU  
WZNOWIENIA GASZENIA

OBIEKT	SERWEROWNIA W BUDYNKU MCRIR SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. J. DIETLA W KRAKOWIE AL. FOCHA 33 30-119 KRAKÓW		
INWESTOR	SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. J. DIETLA W KRAKOWIE UL. SKARBOWA 4 31-121 KRAKÓW		
OPRACOWANIE	FIREPROOF UL. SPOKOJNA 36 32-082 BOLECHOWICE		
PROJEKTANT	mgr inż. KRZYSZTOF KOMOLUBI	NR UPRAWNIEN Upr. bud nr POM/IE/0843/03	PODPIS 
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. MICHAŁ ZWOLIŃSKI	NR UPRAWNIEN Upr. SGSP nr 5897/08	PODPIS
BRANŻA PPOŻ.	RYSUNEK STAŁE URZĄDZENIE GAŚNICZE GAZOWE SERWEROWNIA – FOCHA ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW – WIDOK DRZWI WEJ. DO POM.		
WERSJA A			
DATA 04.2021	FAZA PROJEKT WYKONAWCZY	RYS NR 4	