

ALGORYTM DZIAŁANIA DLA POMIESZCZENIA GASZONEGO

STAN SUG:	Dozór	Alarm I stopnia	Alarm II stopnia Ewakuacja	Wyładowanie	Retencja	Przewietrzanie	Kasowanie
			30 sekund	<10 sekund	R>10 minut		
Czujka 1	Dozór	Aktywacja					
Czujka 2	Dozór		Aktywacja				
SA-K7N	Nieaktywny	Aktywacja					
SE-1	Nieaktywny		Aktywacja				
SW-1	Nieaktywny			Aktywacja			
WENTYLACJA	Włączona	Wyłączona				30 sek	
WYZWALACZ ELEKTRYCZNY ZAWORU BUTLOWEGO	Nieaktywny			5 sek impuls wyzwalający			
CZUJNIK WYPŁYWU	Dozór			Załączenie			

SYGNAŁ MODUŁOWY

SYGNAŁ CIĄGŁY

OBIEKT	SERWEROWNIA W BUDYNKU MCRIIR SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. J. DIETLA W KRAKOWIE AL. FOCHA 33 30-119 KRAKÓW		
INWESTOR	SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. J. DIETLA W KRAKOWIE UL. SKARBOWA 4 31-121 KRAKÓW		
OPRACOWANIE	FIREPROOF UL. SPOKOJNA 36 32-082 BOLECHOWICE		
PROJEKTANT	mgr inż. KRZYSZTOF KOMOLUBI	NR UPRAWNIEŃ Upr. bud nr POM/IE/0843/03	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. MICHAŁ ZWOLIŃSKI	NR UPRAWNIEŃ Upr. SGSP nr 5897/08	PODPIS
BRANŻA PPOŻ.	RYSUNEK STAŁE URZĄDZENIE GAŚNICZE GAZOWE SERWEROWNIA – FOCHA ALGORYTM DZIAŁANIA		
WERSJA A			
DATA 04.2021	FAZA PROJEKT WYKONAWCZY		RYS NR 3

