

LEGENDA

CSUG	Centrala sterowania gaszeniem z baterią akumulatorów 2x12V
ZP	Zasilacz do systemów przeciwpożarowych z baterią akumulatorów 2x12V
	Czujka optyczna dymu z gniazdem
START	Ręcznę urządzenie wyzwalające, przycisk START GASZENIA, kolor żółty
STOP	Ręcznę urządzenie wstrzymujące, przycisk STOP GASZENIA, kolor niebieski
	Sygnalizator optyczno–akustyczny z puszką
	Sygnalizator wejściowy z puszką
	Sygnalizator ewakuacyjny z puszką
	Przewody typu HTKSHekw PH90 1x2x0,8
	Przewody typu HDGs żo PH90 3x1,5
	Przewody typu YnTKSYekw 1x2x0,8
Z	Aktywator elektromagnetyczny
K	Krańcowy wyłącznik ciśnieniowy

OBIEKT	SERWEROWNIA W BUDYNKU SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. J. DIETLA W KRAKOWIE UL. SKARBOWA 1 31–121 KRAKÓW		
INWESTOR	SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. J. DIETLA W KRAKOWIE UL. SKARBOWA 4 31–121 KRAKÓW		
OPRACOWANIE	FIREPROOF UL. SPOKOJNA 36 32–082 BOLECHOWICE		
PROJEKTANT	mgr inż. KRZYSZTOF KOMOLUBI	NR UPRAWNIEŃ Upr. bud nr POM/IE/0843/03	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. MICHAŁ ZWOLIŃSKI	NR UPRAWNIEŃ Upr. SGSP nr 5897/08	PODPIS
BRANŻA PPOŻ.	RYSUNEK STAŁE URZĄDZENIE GAŚNICZE GAZOWE SERWEROWNIA – SKARBOWA SCHEMAT BLOKOWY		
WERSJA A			
DATA 04.2021	FAZA PROJEKT WYKONAWCZY		RYS NR 2