


WIDOK OD WEWNĄTRZ

WIDOK Z ZEWNĄTRZ



**UWAGA !
URZĄDZENIE GAŚNICZE**

**NACISNĄĆ PRZCISK
W CELU
URUCHOMIENIA GASZENIA**

W CELU WSTRZYMANIA GASZENIA
UŻYĆ NIEBIESKIEGO PRZCISKU
>>STOP GASZENIA<<

W CELU CAŁKOWITEGO ZABLOKOWANIA
GASZENIA UŻYĆ BIAŁEGO PRZCISKU
>>BLOKADA GASZENIA<<

UWAGA

Pomieszczenie chronione stałym urządzeniem gaśniczym.

Po uruchomieniu alarmu czas przeznaczony na ewakuację pomieszczenia wynosi 60 sekund, następnie będzie realizowane automatyczne gaszenie gazem.

Należy bezwzględnie opuścić pomieszczenie,
a drzwi pozostawić w pozycji zamkniętej.

**UWAGA !
URZĄDZENIE GAŚNICZE**

**NACISKAĆ PRZCISK
W CELU WSTRZYMANIA
PROCEDURY GASZENIA**

**ZWOLNIĆ PRZCISK
W CELU
WZNOWIENIA GASZENIA**

OBIEKT	SERWEROWNIA W BUDYNKU SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. J. DIETLA W KRAKOWIE UL. SKARBOWA 1 31-121 KRAKÓW		
INWESTOR	SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. J. DIETLA W KRAKOWIE UL. SKARBOWA 4 31-121 KRAKÓW		
OPRACOWANIE	FIREPROOF UL. SPOKOJNA 36 32-082 BOLECHOWICE		
PROJEKTANT	mgr inż. KRZYSZTOF KOMOLUBI	NR UPRAWNIEN Upr. bud nr POM/IE/0843/03	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. MICHAŁ ZWOLIŃSKI	NR UPRAWNIEN Upr. SGSP nr 5897/08	PODPIS
BRANŻA PPOŻ.	RYSUNEK		
WERSJA A	STAŁE URZĄDZENIE GAŚNICZE GAZOWE SERWEROWNIA – SKARBOWA ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW – WIDOK DRZWI WEJ. DO POM.		
DATA 04.2021	FAZA PROJEKT WYKONAWCZY	RYS NR 4	