



LEGENDA:

- REI120** – ODPORNOŚĆ OGNIOWA (W MIN.)
- EIS120/60** – ODPORNOŚĆ OGNIOWA (W MIN.) I DYMOSZCZELNOŚĆ
- PR** – PRZEPUST INSTALACYJNY DO ZABEZPIECZENIA PPOŻ.
- PR** – ZABEZPIECZONY PRZEPUST PPOŻ. – DO WERYFIKACJI

OBIEKT	SERWEROWNIA W BUDYNKU SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. J. DIETLA W KRAKOWIE AL. FOCHA 33 30–119 KRAKÓW		
INWESTOR	SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. J. DIETLA W KRAKOWIE UL. SKARBOWA 4 31–121 KRAKÓW		
OPRACOWANIE	FIREPROOF UL. SPOKOJNA 36 32–082 BOLECHOWICE		
PROJEKTANT	mgr inż. MICHAŁ ZWOLIŃSKI	NR UPRAWNIENI Upr. SGSP nr 5897/08	PODPIS
BRANŻA PPOŻ.	WYDZIELENIE POŻAROWE SERWEROWNI – FOCHA		
WERSJA A			
DATA 04.2021	FAZA PROJEKT WYKONAWCZY	RYS NR 1	