

Wołomin, 30.08.2019 r.

Wszyscy oferenci

dotyczy: przetargu nieograniczonego na rozbudowę drogi powiatowej nr 4314W na odcinku od drogi wojewódzkiej 634 do ronda w miejscowości Majdan od km 0+000,00 do km 4+863,38 w ramach zadania Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4314W.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) do Zamawiającego wpłynęły zapytania. W związku z powyższym Zamawiający udziela niniejszych wyjaśnień:

Pytanie 1.

W załącznikach do SIWZ – Projekt stałej organizacji ruchu 1 i Projekt stałej organizacji ruchu 2 Zamawiający przewidział do wykonanie oznakowanie poziome grubowarstwowe. Natomiast w załączniku do SIWZ – Kosztorys ofertowy branża drogowa – poz. 147 Zamawiający przewidział „Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową malowanie mechaniczne cienkowarstwowo”.

W udzielonych do SIWZ wyjaśnieniach z dnia 23 sierpnia 2019 r. Zamawiający na zadane przez Wykonawcę zapytanie nr 78. „Zwracamy się z o podanie długości gwarancji na oznakowanie poziome cienkowarstwowe” odpowiedział: „W czasie trwania gwarancji umownej należy przewidzieć jednorazowe jej odnowienie po dokonaniu przez Zamawiającego przeglądu gwarancyjnego”.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o jednoznaczne określenie w jakiej technologii należy wykonać oznakowanie poziome dla przedmiotowej inwestycji.

Odpowiedź:

Oznakowanie poziome ciągu ścieżek rowerowych, chodników z dopuszczonym ruchem rowerowym - oznakowanie cienkowarstwowe, zaś w ciągu jezdni – oznakowanie grubowarstwowe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie posiada kosztorysów w wersji edytowanej.

Z up. Starosty Wołomińskiego
KIEROWNIK
Biura Zamówień Publicznych

Ewa Łuczajk