



Damnica 01.08.2024

ZP.271.9.2024

Wszyscy Wykonawcy

Pytania i odpowiedzi do postępowania prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 2 Prawo zamówień publicznych.

Dotyczy : Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Bobrownikach – Etap I.

Na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 oraz 286 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść pytań złożonych we wniosku o wyjaśnienie SWZ w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z wyjaśnieniami.

1) PYTANIE: Zwracamy się z prośbą o udostępnienie w formie elektronicznej archiwalnej dokumentacji istniejącej Oczyszczalni Ścieków.

ODPOWIEDŹ: Udostępniono dokumenty w posiadaniu których jest Gmina Damnica

2) PYTANIE: W związku z zapisem dotyczącym wykonania przebudowy stacji transformatorowej (jeśli będzie wymaga) prosimy o udostępnienie informacji o typie stacji transformatorowej, odległości od złącza kablowego i kablu WLZ.

ODPOWIEDŹ: Gmina Damnica nie posiada (na cele oczyszczalni ścieków w Bobrownikach stacji transformatorowej. Obecnie moc umowna wynosi 21 kW. Przewiduje się konieczność zwiększenia



mocy do 150 kW co może przełożyć się na budowę stacji abonenckiej. Jesteśmy w trakcie pozyskania warunków przyłączeniowych dla zwiększonej mocy.

3) PYTANIE: Prosimy o informację czy Gmina Damnica jest jedynym abonentem istniejącej stacji trafo.

Odpowiedź : Gmina Damnica nie posiada (na cele oczyszczalni ścieków w Bobrownikach stacji transformatorowej. Obecnie moc umowna wynosi 21 kW. Przewiduje się konieczność zwiększenia mocy do 150 kW co może przełożyć się na budowę stacji abonenckiej. Jesteśmy w trakcie pozyskania warunków przyłączeniowych dla zwiększonej mocy.

4) PYTANIE Związku z powyższymi zagadnieniami mogącymi w istotny sposób wpłynąć na wysokość składanej oferty prosimy o wydłużenie terminu składania ofert do 9.08.2024.

Odpowiedź: Termin składania ofert został wydłużony do 23.08.2024

.....
Kierownika Zamawiającego