


ROZDZIELNICA R-K


Ik3''=5,48kA; Ik1''=2,6kA  
~400/230V 50Hz, In=40A; L1, L2, L3, N

Moc zainstalowana: Pz=10,7kW  
Moc szczytowa: Ps=3,7kW




NR OBW.					1	2	3	4	5	6	7	8	9
OPIS	ZASILANIE Z ROZDZ. RS-1	ROZŁĄCZNIK GŁÓWNY	OCHRONA PRZEPięCIOWA (WARTYSTOROWY OGRANICZNIK PRZEPięĆ)	SYGNALIZACJA OBECNOŚCI NAPięCIA L1, L2, L3	ZASILACZ Z1 W17	ZASILACZ Z2 W17	SZAFKA LPD-CS	GNIAZDA DATA	GNIAZDA DATA	GNIAZDA DATA	GNIAZDA DATA	GNIAZDA DATA	REZERWA
MOC [kW]					0,1 [kW]	0,1 [kW]	0,5 [kW]	2,0 [kW]	2,0 [kW]	2,0 [kW]	2,0 [kW]	2,0 [kW]	- [kW]

Rozdzielnica natynkowa IP30, kl. I.  
wymiarach: 250 x600 x125  
(szer. x wys. x gł.)



±0.00 = 157.19 m n.p.m.



Investor:  
**SZPITAL UNIWERSYTECKI IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO**  
**W ZIELONEJ GÓRZE SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W ZIELONEJ GÓRZE**  
65-046 Zielona Góra, ul. Zyty 26

Projekt:  
**REMONT I PRZEBUDOWA OBSZARU ISTNIEJĄCEJ CENTRALNEJ WRAZ Z WYMIANĄ I UZUPEŁNIENIEM URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU C1 REALIZOWANA W RAMACH INWESTYCJI POD NAZWĄ "ROZBUDOWA CENTRALNEJ STERYLIZATORNI W SZPITALU UNIWERSYTECKIM IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W ZIELNEJ GÓRZEZ SP. Z O.O.**

Adres obiektu: <b>Zielona Góra, ul. Zyty 26</b> Działki nr 61/11, obręb ewidencyjny 0017,	Generalny Projektant:			
	Nr projektu (ARCUS)	Faza	Nr rysunku	Index
	<b>140849</b>	<b>56</b>	<b>E5004</b>	
Stadium dokumentacji / bran ża: <b>Projekt wykonawczy/techniczny /elektryczna</b>	Główny, proj.:		Skala: 1:100	
	Telefon: 68 320 33 49 Fax: 68 320 33 49		Plik: 56E 5004 .dwg	
Oznakowanie planu:	dr inż. Projektował: <b>Marek Kopeć</b>	Upr. bud. LBS/0008/POOE/06 Inst. w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektr. i elektroenerg	Data: 8.11.2021	
	mgr inż. Opracował: <b>Paweł Jasiocha</b>	Upr. bud.	Sprawdził: <b>Maciej Bielniak</b> LBS/0099/POOE/12 Inst. w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektr. i elektroenerg	
<b>ARCUS</b> Consult Zielona Góra Sp. z o.o. ul. Chemiczna 5, 65-713 Zielona Góra Tel/fax: 68 320 33 49 email: office@arcus-consult.pl				

