

Zestawienie projektowanych kanałów i kształtek wentylacji mechanicznej zawarto w załączniku nr 1.

UWAGA

W trakcie opracowywania przedmiotowej dokumentacji projektowej niezależna jednostka opracowuje na zlecenie Zamawiającego ekspertyzę techniczną, pożarowo-budowlaną, której zakres obejmuje cały budynek, w którym zlokalizowana jest Centralna Sterylizatoria. Jeżeli w ekspertyzie (i odpisie od obowiązujących przepisów technicznych) wydanym przez Wojewódzkiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej zawarte zostaną zalecenia i wymagania do spełnienia dotyczące obszaru Centralnej Sterylizacji, to są one dla Wykonawcy obiektu obowiązkowe do spełnienia, jako warunek konieczny ukończenia robot budowlanych i uzyskania niezbędnych odbiorów. Jakiegokolwiek opracowania projektowe niezbędne do wykonania, a wynikające z ww. ekspertyzy bądź odpisu nie są objęte niniejszą dokumentacją projektową.

UWAGI OGÓLNE

- Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
- Rysunki brzozy sanitarnej rozpatrywać łącznie z częścią opisową.
- Rysunki brzozy sanitarnej rozpatrywać łącznie z rysunkami oraz z częściami opisowymi pozostałych brzozy.
- Wymiarować istniejące rurociągi i określić ich powierzchnię i lokalizację oraz wymiary z projektem instalacji elektrycznych oraz z projektem konstrukcji.
- Lokalizację i wymiary otworów w słupach oraz w ścianach pokazano na rysunkach projektu konstrukcji. W przypadku zmian, skonsultować się z projektantem konstrukcji oraz architektury.
- W przypadku konieczności wykonania nadprace nad projektowanym otworem w ścianach dachowych murawych, należy zastosować łopate nadprace budowlane.
- Przed rozpoczęciem należy dokonać pomiarów geometrycznych części istniejącej oraz terenu celem potwierdzenia przyjętych rozwiązań w zakresie obowiązują wytycznego do obiektu istniejącego oraz projektu.


UWAGI:

1. Zachowanie odpowiedniej wykończenia przy montażowych z uwzględnieniem ewaluowania pracy (koniecznością zachowania czystości pracy Centralny Steringiering). Instalacje wentylacji wykonywane z podłożem z wykończonym instalacji steringiering i elektryczny.
2. Wskazywanie marki lub nazwy handlowej materiałów i urządzeń nie ma na celu określenia konkretnego marki lub producenta, a jedynie standard jakości. W związku z tym nie ma ograniczeń w stosowaniu innych materiałów i urządzeń, pod warunkiem utrzymania przez nich podanych parametrych technicznych i innych z wyjątkiem materiałów i urządzeń zastosowane w projekcie.
3. Wobec braku dokumentacji archiwalnej części instalacji (w tym instalacji wentylacji) porównywalnych częściom wentylacyjnym i miejscem połączenia istniejących kanałów wentylacyjnych, trzeba przedstawić instalację i określone zasady instalacji i wykonania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie kanałów wentylacyjnych i wentylacji z podłożem i instalacją elementów konstrukcyjnych budynku, na etapie pracy przy budowlanych należy uwzględnić dodatkowe koszty związane z możliwymi koniecznymi zmianami przebiegu oraz wymiarów projektowanych kanałów wentylacyjnych.

Faza	Nr rysunku	Indeks
56	S 0105	

 $\pm 0.00 = 157.19 \text{ m n.p.m.}$

Plan sytuacyjny



Investor

**SZPITAL UNIWERSYTECKI IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO
W ZIELONEJ GÓRZE SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W ZIELONEJ GÓRZE**
65-046 Zielona Góra, ul. Zyty 26

Projekt:

REMONT I PRZEBUDOWA OBSZARU ISTNIEJĄCEJ CENTRALNEJ STYLIZATORNI WRAZ Z WYMIANĄ I UZUPEŁNIENIEM URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU C1 REALIZOWANE W RAMACH INWESTYCJI POD NAZWĄ "ROZBUDOWA CENTRALNEJ STYLIZATORNI W SZPITALU UNIWERSYTECIE IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE SP. Z O. O."

Adres obiektu

Zielona Góra, ul. Zyty 26
Działki nr 61/11, obręb ewidencyjny 0017,
jednostka ewidencyjna 086201_1

Stadium dokumentacji / branża

Projekt techniczny / sanitarna

Oznakowanie planu

Rzut piwnicy w obszarze objętym opracowaniem. Instalacja wentylacji i klimatyzacji - przebieg instalacji z opisami szczegółowymi instalacji

Generalny Projektant:	
-----------------------	--

Nr projekta (ARCUS)		Faza	Nr rysunku
1408 49		56	S 0105

Główny, proj.:	
----------------	--

Telefon: 68

Fax	68 320 33 49	
	mgr. int.	Upr. bud.

Projektował:	Artur Szewczyk	LBS/0013/POOS/0
--------------	----------------	-----------------

Opracował:		
------------	--	--

ARCUS

Consult Zielona Góra Sp. z o.o.

ul. Chemiczna 5, 65-713 Zielona Góra
Tel./fax: 68 320 33 49

email: office@arcus-consult.pl