

LEGENDA:

—w——w—	istn. instalacja wody zimnej
—·—·—	istn. instalacja ciepłej wody użytkowej
—~——~—	istn. instalacja cyrkulacji ciepłej wody użytkowej
——WP——	istn. instalacja hydrantowa
——	proj. instalacja wody zimnej
——	proj. instalacja ciepłej wody użytkowej
——	proj. instalacja wody zimnej zmiękczonej
——	proj. instalacja wody zimnej demineralizowanej
——	proj. instalacja hydrantowa
—×——×—	istn. instalacja wodociągowa do demontażu
HP25	hydrant p.poż. DN25
PW	istn. pion wodociągowy
PH	istn. pion hydrantowy

Oznaczenia rur:

(B)	rury wielowarstwowe PE-RT/Al/PE-RT
(C)	rury polipropylenowe PP-R stabilizowane włóknem szklanym PN16
(D)	rury stalowe ocynkowane

UWAGA

W trakcie opracowywania przedmiotowej dokumentacji projektowej niezależna jednostka opracowuje na zlecenie Zamawiającego ekspertyzę techniczną, pożarowo-budowlaną, której zakres obejmuje cały budynek, w którym zlokalizowana jest Centralna Sterylizatornia. Jeżeli w ekspertyzie (i odstępstwie od obowiązujących przepisów technicznych wydanym przez Wojewódzkiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej) zawarte zostaną zalecenia i wymagania do spełnienia dotyczące obszaru Centralnej Sterylizatorni, to są one dla Wykonawcy obiektu obowiązkowe do spełnienia, jako warunek konieczny ukończenia robót budowlanych i uzyskania niezbędnych odbiorów. Jakiekolwiek opracowania projektowe niezbędne do wykonania, a wynikające z ww. ekspertyzy bądź odstępstwa nie są objęte niniejszą dokumentacją projektową.

UWAGI OGÓLNE

- Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
- Rysunki branży sanitarnej rozpatrywać łącznie z częścią opisową.
- Rysunki branży sanitarnej rozpatrywać łącznie z rysunkami oraz z częściami opisowymi pozostałych branż.
- Przed wykonaniem otworów instalacyjnych należy potwierdzić ich lokalizację oraz wymiary z projektem instalacji elektrycznych oraz z projektem konstrukcji.
- Lokalizację i wymiary otworów w stropach oraz w ścianach pokazono na rysunkach projektu konstrukcji. W przypadku zmian, skonsultować się z projektantem konstrukcji oraz architektury.
- W przypadku konieczności wykonania nadproża nad projektowanym otworem w ścianach działowych murowanych, należy zastosować typowe naproża prefabrykowane
- Przed realizacją należy dokonać pomiarów geodezyjnych części istniejącej oraz terenu celem potwierdzenia przyjętych rozwiązań w zakresie dowiązania wysokościowego do obiektu istniejącego oraz terenu.

Faza	Nr rysunku	Index
56	S 0103	

±0.00 = 157.19 m n.p.m.

Plan sytuacyjny:



Inwestor:

SZPITAL UNIWERSYTECKI IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W ZIELONEJ GÓRZE

65-046 Zielona Góra, ul. Zyty 26

Projekt:

REMONT I PRZEBUDOWA OBSZARU ISTNIEJĄCEJ CENTRALNEJ STERYLIZATORNI WRAZ Z WYMIANĄ I UZUPEŁNIENIEM URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU C1 REALIZOWANE W RAMACH INWESTYCJI POD NAZWĄ "ROZBUDOWA CENTRALNEJ STERYLIZATORNI W SZPITALU UNIWERSYTECKIM IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE SP. Z O. O."

Adres obiektu:

Zielona Góra, ul. Zyty 26

Działki nr 61/11, obręb ewidencyjny 0017, jednostka ewidencyjna 086201_1

Stadium dokumentacji / branża:

Projekt techniczny / sanitarna

Oznakowanie planu:

Rzut piwnicy w obszarze objętym opracowaniem.
Instalacja wodociągowa

Generalny Projektant:

Nr projektu (ARCUS)	Faza	Nr rysunku	Index
1408 49	56	S 0103	

Główny. proj.: | Skala: 1:100

Telefon: 68 320 33 49
Fax 68 320 33 49

Plik: 56 S 0101 .dwg

Data: 08.11.2021

Projektował: mgr inż. Artur Szewczyk, Upr. bud. LBS/0013/POOS/07

Sprawdził: mgr inż. Damian Pietrzak LBS/0002/PWOS/14

Opracował:

ARCUS
Consult Zielona Góra Sp. z o.o.
ul. Chemiczna 5, 65-713 Zielona Góra
Tel./fax: 68 320 33 49
email: office@arcus-consult.pl