



Politechnika Warszawska

KANCLERZ

dr Jolanta Ewartowska

Warszawa, dnia 10 stycznia 2024 r.
ZP.RB.MG.35.2023 L.dz.: DLiZ.261.2.2024

Strona internetowa prowadzonego postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji pod nazwą: Wymiana wytypowanej stolarki okiennej w budynku mieszkalnym Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Lwowskiej 7, numer referencyjny ZP.RB.MG.35.2023.

Zamawiający – Politechnika Warszawska Plac Politechniki 1, kod pocztowy: 00-661 Warszawa, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp, udostępnia treść zapytań postawionych przez Wykonawców w dniu 09.01.2024 r. wraz z udzielonymi, w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, wyjaśnieniami:

‘Czy na pewno stolarka ma być zaszklona pakietem Ug=1,1 Plc 4/16Ar/Plth XN 4?
Stolarka nie musi spełniać wymogów U-0.9 dla okna?’

Odpowiedź:

Jest to budynek zabytkowy, Zamawiający odtwarza stan istniejący.

Ug.=1,1 Plc 4/16Ar/Plth XN 4. jest wartością minimalną, mogą być zamontowane okna o wartości U=0,9.

dr Jolanta Ewartowska