

Pruszcz Gdański, dnia 19.03.2021 r.

Znak sprawy: ZP.271.3.2021 /39

strona internetowa Zamawiającego

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.03.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00012841/01

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – wariant I - bez negocjacji na robotę budowlaną pn.: „Przebudowa pomieszczeń pomocniczych oraz pomieszczeń zaplecza higieniczno-sanitarnego w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 (segment D) wraz z instalacjami: wod.-kan., c.o., wentylacji mechanicznej i elektryczną – etap II”, o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 350 000 EURO

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 6

zawierająca

- wnioski (zapytania o wyjaśnienie treści SWZ),**
- wyjaśnienia (w odpowiedzi na zapytania)**
- zmianę treści SWZ**

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 r., poz. 2019 z późn. zm. (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje Wykonawcom **treść wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ) wraz z wyjaśnieniami, oraz zmianę treści SWZ.**

Zamawiający informuje, że kolejnym wnioskom (zapytaniom o wyjaśnienie treści SWZ) do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SWZ) są nadawane indywidualne numery i prosi Wykonawców o posługiwanie się tą numeracją w ewentualnej dalszej korespondencji w sprawie tych wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ).

I. Treść zapytań do treści SWZ wraz z wyjaśnieniami:

Zapytanie nr 14 (pisownia oryginalna)

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o podanie szczegółów wyposażenia pokoju nauczycielskiego a w szczególności informacji dotyczących szafek nauczycielskich oraz części kuchennej (wymiary, parametry lub przykłady referencyjne). Na podstawie aktualnych danych zamieszczonych w projekcie nie jest możliwa ich poprawna wycena.

Wyjaśnienie:

Zamawiający udostępnia Erratę do projektu wykonawczego w branży architektonicznej.

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia Erratę do projektu wykonawczego w branży architektonicznej w postaci pliku PDF: 3_21 SWZ Tom II DP - ERRATA do projektu wykonawczego architektonicznego

Zapytanie nr 15 (pisownia oryginalna)

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o przekazanie obliczeń natężenia oświetlenia.

Wyjaśnienie:

Projektant przekazuje obliczenia natężenia oświetlenia.

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia obliczenia natężenia oświetlenia w postaci pliku PDF: 3_21 SWZ Tom II DP - Obliczenia natężenia oświetlenia

Zapytanie nr 16 (pisownia oryginalna)

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o podanie prawidłowej ilości opraw oświetleniowych. Ilość opraw zliczona z projektu nie zgadza się z ilością w przedmiarze – w projekcie 76 szt., w przedmiarze – $38+35=73$ szt.

Wyjaśnienie:

Projektant wyjaśnia, że oprawy oświetleniowe istniejące, znajdujące się w łączniku na poziomie parteru nie podlegają wymianie ani przemiejscowieniu. (w projekcie występują oprawy L3.1 3 szt., ale nie zostały ujęte w kosztorysie i przedmiarze).

Zapytanie nr 17 (pisownia oryginalna)

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o uzupełnienie przedmiaru branży elektrycznej o pozycje dotyczące montażu instalacji przyzywowej.

Wyjaśnienie:

Zamawiający przekazuje przedmiar elektryczny zmieniony (dodane pozycje 30', 30'' i 30''').

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia przedmiar elektryczny zmieniony (dodane pozycje 30', 30'' i 30''') w postaci plików PDF i ATH: 3_21 SWZ Tom II DP - przedmiar robót nr 3 ZMIENIONY

Zapytanie nr 18 (pisownia oryginalna)

Zwracam się z uprzejmą prośbą o udostępnienie pliku graficznego bądź bardziej szczegółowego projektu postaci sportowców, które mają być odpowiednio wycięte i przyklejone do ściany oraz namalowane bezpośrednio na ścianie. Informacje te są niezbędne do prawidłowej wyceny wykonania tych prac.

Wyjaśnienie:

Projektant przekazuje plik z postacią sportowców.

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia plik z postacią sportowców w formacie DWG: 3_21 SWZ Tom II DP - Postacie sportowców na ścianie w osi C

II. Zmiana treści SWZ

Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia, tj.:

1. Zmienia projekt wykonawczy w branży architektonicznej.
2. Udostępnia obliczenia natężenia oświetlenia.
3. Zmienia przedmiar robót nr 3 – branża elektryczna.
4. Udostępnia plik z postaciami sportowców w formacie DWG.

III. Załączniki – pliki:

1. 3_21 SWZ Tom II DP - ERRATA do projektu wykonawczego architektonicznego
2. 3_21 SWZ Tom II DP - Obliczenia natężenia oświetlenia
3. 3_21 SWZ Tom II DP - przedmiar robót nr 3 ZMIENIONY
4. 3_21 SWZ Tom II DP - Postacie sportowców na ścianie w osi C

IV. Zamawiający oświadcza oraz informuje, że:

1. Niniejsza informacja stanowi integralną część SWZ.
2. Niniejszą informację Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania:
(https://platformazakupowa.pl/pn/um_pruszczgdanski).

BURMISTRZ

Janusz Wróbel