



Grodzisk Mazowiecki, dn. 26.09.2023 r.

Gmina Grodzisk Mazowiecki
ul. T. Kościuszki 12A
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Tel. 22 755 55 34 wew. 250
e-mail: zamowienia@grodzisk.pl

Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu

ZP.271.87.2023

Wyjaśnienia treści SWZ nr 3 wraz z modyfikacją treści SWZ nr 2

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, którego przedmiotem jest „Modernizacja ulicy Żwirki i Wigury, ul. Obrońców Getta oraz ul. Konspiracji w Grodzisku Mazowieckim w zakresie wymiany nawierzchni jezdni, chodników oraz zjazdów”.

W związku ze złożonym przez Wykonawcę wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 w zw. z art. 286 ust. 1 ustawy z 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), udziela odpowiedzi na niżej wymienione pytania i dokonuje modyfikacji treści SWZ w następującym zakresie:

1. Czy materiały z rozbiórki (kostka betonowa), która należy odwieźć Zamawiającemu należy oczyścić i spaletować?

Odp.: Zgodnie z zapisami SWZ:

„Zagospodarowanie materiałów z rozbiórki:

- *Materiały drogowe z rozbiórki istniejących chodników (kostka brukowa) Wykonawca jest zobowiązany zeszkładować, ostreczować i jest przekazać – przetransportować po rozbiórce do Zamawiającego – adres transportu i rozładunku: Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Ekologiczna 1, 05-825 Grodzisk Maz.*
 - *Materiały drogowe z rozbiórki istniejących jezdni (destrukt asfaltowy) Wykonawca jest zobowiązany przekazać – przetransportować po frezowaniu do Zamawiającego – adres transportu i rozładunku: Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Ekologiczna 1, 05-825 Grodzisk Maz.*
 - *Słupki ochronne z rozbiórki Wykonawca jest zobowiązany przekazać – przetransportować do Zamawiającego – adres transportu i rozładunku: Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Ekologiczna 1, 05-825 Grodzisk Maz.*
 - *Pozostałe materiały z rozbiórki Wykonawca jest zobowiązany do zagospodarowania we własnym zakresie.”*
2. Czy żółte płytki integracyjne 30x30cm mają być wykonane z betonu czy polimerobetonu?
Odp.: Żółte płytki integracyjne 30x30 cm powinny być wykonane z betonu.

3. Kostka brukowa Via Trio Aspero jest dostępna na palecie w systemie trzech kostek o wym. 27x18x8cm, 36x18x8cm, 45x18x8cm. Prosimy o informację czy nawierzchnię chodników należy układać z wszystkich trzech kostek o tych wymiarach, czy tylko kostkę o wym. 27x18x8cm?

Odp.: Nawierzchnię chodników należy układać z wszystkich trzech wymiarów kostek.

4. Czy w zakres robót wchodzi rozbiórka lub przestawienie ogrodzeń (ST)? – jeżeli tak prosimy o przedmiary robót.

Odp.: Nie.

5. Czy w zakres robót wchodzi wykonanie robót ziemnych ST (wykopy, nasypy)? – jeżeli tak prosimy o przedmiary robót.

Odp.: Tak - w zakres zadania wchodzi wykonanie dodatkowego zjazdu z ulicy Konspiracji do działki nr 76/1. W zakresie robót należy przewidzieć wykonanie zjazdu o wym.: szer: 4,0 m x dł.: 5,0 m wraz z wykonaniem obrzeży 8x30 cm o długości 5,50 m oraz realizacją niezbędnych robót ziemnych (m.in.: korytowanie i zagęszczenie podłoża). Do zakresu robót należy przyjąć poniższe warstwy konstrukcyjne:

Pospółka – warstwa 15 cm

Podbudowa z kruszywa łamanego 0 – 31,5 mm – warstwa 20 cm

Podsypka cem-piaskowa 1:4 – warstwa 4 cm

Kostka brukowa betonowa – warstwa 8 cm

6. Czy w zakres robót wchodzi wykonanie warstwy mrozoochronnej (ST)? – jeżeli tak, prosimy o przedmiary robót.

Odp.: Tak - w zakres zadania wchodzi wykonanie dodatkowego zjazdu o wym.: szer: 4,0m x dł.: 5,0 m, z ulicy Konspiracji do działki nr 76/1, o następującej konstrukcji:

Pospółka – warstwa 15 cm

Podbudowa z kruszywa łamanego 0 – 31,5 mm – warstwa 20 cm

Podsypka cem-piaskowa 1:4 – warstwa 4 cm

Kostka brukowa betonowa – warstwa 8 cm

7. Czy w zakres robót wchodzi wykonanie warstwy stabilizacji cementem (ST)? – jeżeli tak, prosimy o przedmiary robót.

Odp.: Nie, w zakres robót nie wchodzi wykonanie warstwy stabilizacji cementem.

8. Czy warstwa wiążąca i ścieralna z BA zawiera dodatki ulepszające np. polimery?

Odp.: Nie, warstwa wiążąca i ścieralna z BA nie zawiera dodatków ulepszających np. polimerów.

9. Czy w ulicy Żwirki i Wigury należy ustawić słupki z łańcuchami i słupki bez łańcuchów? – jeżeli tak prosimy o przedmiary robót oraz załączenie wzoru słupka z łańcuchem.

Odp.: W ulicy Żwirki i Wigury należy ustawić 18 słupków bez łańcuchów oraz 38 słupków z łańcuchami. Należy zastosować słupki według wzoru z rysunku załączonego do dokumentacji projektowej: SŁUPEK OCHRONNY - rysunek poglądowy.

W przypadku słupków z łańcuchami należy zastosować SŁUPEK OCHRONNY wraz z połączeniem tych słupków łańcuchem metalowym.

10. Prosimy o załączenie wzoru poręczy ochronnych łańcuchowych pojedynczych, które należy ustawić na ul. Obrońców Getta.
Odp.: Na ulicy Obrońców Getta należy zastosować tylko słupki bez łańcuchów – 9 sztuk.
11. Czy w zakres przetargu wchodzi wykonanie oznakowania pionowego w ul. Żwirki i Wigury oraz ul. Konspiracji? – jeżeli tak, prosimy o przedmiary robót.
Odp.: W zakres zadania wchodzi demontaż i odtworzenie istniejącego oznakowania pionowego.

Uwaga:

Dodatkowo w zakres zadania wchodzi wykonanie zjazdu z ulicy Konspiracji do działki nr 76/1. W zakresie robót należy przewidzieć wykonanie zjazdu o wym.: szer: 4,0 m x dł.: 5,0m wraz z wykonaniem obrzeży 8x30 cm o długości 5,50 m oraz realizacją niezbędnych robót ziemnych (m.in.: korytowanie i zagęszczenie podłoża). Do zakresu robót należy przyjąć poniższe warstwy konstrukcyjne:

Pospółka – warstwa 15 cm

Podbudowa z kruszywa łamanego 0 – 31,5 mm – warstwa 20 cm

Podsypka cem-piaskowa 1:4 – warstwa 4 cm

Kostka brukowa betonowa – warstwa 8 cm

W zał. rysunek z zaznaczoną lokalizacją zjazdu.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert z dnia **28.09.2023 r. na dzień 02.10.2023 r.**

Wobec powyższego skreśla się zapis w Rozdziale XVIII SWZ pn: „Sposób i termin składania i otwarcia ofert” ust. 1 i 3 t.j.

1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę zakupową <https://platformazakupowa.pl/transakcja/816012> do dnia 28.09.2023 r. do godziny 12:00.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.09.2023 r. o godzinie 12:30

Wprowadza się zapis:

1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę zakupową <https://platformazakupowa.pl/transakcja/816012> do dnia 02.10.2023 r. do godziny 12:00.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.10.2023 r. o godzinie 12:30

Ponadto skreśla się zapis w Rozdziale XVII SWZ pn: „Termin związania ofertą” ust. 1, t.j.

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 27.10.2023 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wprowadza się zapis:

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 31.10.2023 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

NACZELNIK
z up. Burmistrza
Wydział Zarządzania Publicznych
i Zaopatrzenia Urzędu
Adam Nagat
Adam Nagat

W załączeniu:

PZT dodatkowy zjazd ul. Konspiracji