

## **Wyjaśnienie treści SWZ nr 1**

**Sygnatura sprawy 3/VI/2021 – ogłoszenie nr 2021/S 066-170709 z dnia 06.04.2021 r.**

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Część I zamówienia – Dostawa wyposażenia indywidualnego strażaka. Część II zamówienia – Dostawa armatury pożarniczej. Część III zamówienia – Dostawa wyposażenia medycznego i szkoleniowego. Część IV zamówienia – Dostawa środków pianotwórczych i sorbentów. Część V zamówienia – Dostawa elementów odzieży ochronnej strażaka. Część VI zamówienia – Dostawa materiałów eksploatacyjnych do pił i przecinarek spalinowych. Część VII zamówienia – Dostawa sprzętu ratownictwa technicznego. Część VIII zamówienia – Dostawa sprzętu pomocniczego, pił i przecinarek spalinowych, przedłużaczy, najaśnic. Część IX zamówienia - Dostawa toporków i zatrzaśników. Część X zamówienia – Dostawa gaśnic.*

Informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące ww. postępowania o następującej treści:

Czy dla cz. IV środek pianotwórczy PROFILM AFFF 3% i DETEOR ME 3% można zaoferować zamiennik?

Czy środki pianotwórcze będą miały styczność tylko z wodą lądową czy też z wodą morską?

### **Odpowiedź:**

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zamawiający określa nazwę środka pianotwórczego z uwzględnieniem opinii Szkoły Głównej Służby Pożarniczej – Zakładu Środków Gaśniczych o możliwości łączenia środków pianotwórczych AFFF. Wykonawca może zaoferować środek równoważny pod warunkiem przedstawienia badań z jednostki notyfikowanej o możliwości mieszania oferowanego środka z aktualnie posiadanym środkiem AFFF przez zamawiającego. Zamawiający wskazuje rodzaj środka pianotwórczego do samochodów wojskowych straży pożarnych, gdyż aktualnie od kilku lat samochody w ww. WSP są napełnione środkiem PROFILM AFFF 3%. Zakupiony środek będzie stanowił wyposażenie WSP. Z posiadanej przez zamawiającego wiedzy „nie zaleca się mieszania środków pianotwórczych, zwłaszcza typu AFFF 3 %, ze względu na szczególną właściwość tworzenia filmu wodnego na powierzchni paliw węglowodorowych, który odpowiada za skuteczność gaśniczą tego typu pian”. W przypadku przedstawienia oferty na środek równoważny zamawiający wymaga bezwzględnie na etapie składania ofert, aby wykonawca przedstawił aktualne wyniki badań, przeprowadzone przez jednostkę notyfikowaną, potwierdzające brak utraty właściwości fizyko-chemicznych środków po procesie wymieszania.

Środki pianotwórcze PROFILM AFFF 3% i DETEOR ME 3%, będą miały styczność z wodą słodką i słoną (morską).

Wobec powyższego zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w OPZ i SWZ.

SZEF ZARZĄDU

  
wz. płk. Tomasz CZYREK