

WYJAŚNIENIE TREŚCI
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zarząd Drogowy w Dąbrowie Tarnowskiej, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) – dalej ustawy PZP udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia złożone przez wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1324K w km 0+920 – 2+160 w miejscowości Nieczajna Górna, Powiat Dąbrowski**”

Pytanie nr 1.

Czy Zamawiający zgodzi się na zamianę materiału na wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC na rury PP.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający dopuszcza stosowanie rur PP odpowiadających normie PN-EN 1852-1, o równoważnej lub wyższej sztywności obwodowej.

DYREKTOR
mgr inż. Marcin Szentaler