



Legenda:

- ism. granice działek
- istniejący wodociąg DN150 do remontu.
- Remont wykonać metodą bezwykopową tj. przy zastosowaniu krakingu statycznego przy użyciu rury PE-RC Ø160
- istniejące przyłącza wodociągowe do likwidacji
- istniejące przyłącza wodociągowe W2-W2' (Ø32); W3-W3' (Ø63) - do wymiany w granicach pasa drogowego oraz przełączenia
- przyłącze wodociągowe W5-W5' (Ø 90)do Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu w Gorzowie Wlkp. wykonane wg odrębnego opracowania - do przepięcia
- projektowane powierzchnie pod wykopy punktowe na potrzeby komór technologicznych oraz połączenia istniejących przyłączy
- Zakres zgodny z opracowaniem pn. "Budowa nowego odcinka drogi powiatowej nr. 2551F - ul. Spichrzowa na odcinku od ul. Hejmanowskiej do ul. Teatralnej wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Gorzów Wlkp."

PLAN SYTUACYJNY

REMONT SIECI WODOCIĄGOWEJ
W UL. TEATRALNEJ W GORZOWIE WLKP.

SKALA 1:500

PRACE ZWIĄZANE Z REMONTEM WODOCIĄGU NALEŻY WYKONYWAĆ Z ZACHOWANIEM
CIĄGŁOŚCI DOSTAW WODY DO ODBIORCÓW POPRZECZ MONTAŻ RURIŃCIĄGU TYMCZASOWEGO.