



**KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
WE WROCŁAWIU**

SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
50-040 Wrocław, ul. Podwale 31-33,
tel. 47 871 43 24,
www.dolnoslaska.policja.gov.pl
monika.andruszkiewicz@wr.policja.gov.pl

PUZ-2380-159-086-158/2022/MA

Wrocław, 14.11.2022 r.

-Uczestnicy postępowania nr PUZ-2380-159-086-158/2022/MA –

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 oraz 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710- tekst jednolity ze zmianami), Zamawiający udziela wyjaśnień oraz wprowadza zmiany w dokumentach zamówienia, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym, którego przedmiotem jest dostawa, montaż i uruchomienie zasilacza trójfazowego UPS 60 kVA budowy modułowej wraz z kompletem baterii – sprawa numer: PUZ-2380-159-086-158/2022/MA.

Pytanie nr 1: W specyfikacji technicznej baterii wskazana jest pojemność 120Ah przy łańcuchu 21 sztuk. W opisie jednak, Zamawiający wymaga była spełniona minimalna autonomia 15min dla 40kW, w tym wymagana ilość łańcuchów 2 sztuki, dla długości 21. Domniemywam, że powstała omyłka pisarska, ponieważ przy powyższym wymaganiu, minimalna wielkość baterii powinna wynosić 55Ah, zamiast wskazanych 120Ah.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do Projektowanych postanowień umowy w następującym zakresie:

Pkt 1.2.Wymagane parametry techniczne UPS 60kVA/60kW, Akumulatory, zapis w brzmieniu: *Pojemność jednostki Min. 120 Ah (12V)* – skreśla się. Powyższy zapis otrzymuje brzmienie:

Całkowita łączna pojemność baterii Min. 2x 55Ah (12V)

Załącznik nr 1 do projektowanych postanowień umowy uwzględniający wprowadzoną zmianę Zamawiający dołącza do niniejszego pisma.

Pozostałe zapisy SWZ i załączników nie ulegają zmianie.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Powyższe wyjaśnienia i wprowadzone zmiany są dla Wykonawców.

Zatwierdził:
Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu
Z up. Kierownik Sekcji ds. Zamówień Publicznych
KWP we Wrocławiu
Małgorzata Rosołowicz

Wyk. 2 Egz.

Egz. Nr 1- zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania

Egz. Nr 2 – a/a

Wyk. M. Andruszkiewicz, tel. 47 871 43 24