



**Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  
Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie**  
ul. Jaskrowska 14/20, 42-202 Częstochowa

Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
KRS 0000057953 ; NIP: PL 5730003841; REGON: 150354701  
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00 PLN pokryty w całości.  
tel.: centrala 34-365-54-48 ; 34-377-31-99 ; 34-377-32-99  
sekretariat 34-377-31-01 ; fax 34-365-15-82  
e-mail: poczta@pwik.czest.pl strona internetowa: <http://www.pwik.czest.pl>

Częstochowa, dn. 06.07.2020r.

TT1.410.1453.2018

TT1.1543.2020

Oryginał

**PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI  
OKRĘGU CZĘSTOCHOWSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA  
W CZĘSTOCHOWIE  
DZIAŁ INWESTYCJI  
UL. JASKROWSKA 14/20  
42-202 CZĘSTOCHOWA**

**dotyczy:** warunków technicznych projektowania i wykonania sieci wodociągowej w ulicy Srebrnej w miejscowości Kłobuck.

W celu zaopatrzenia w wodę posesji zlokalizowanych przy ulicy Srebrnej w miejscowości Kłobuck należy wybudować sieć wodociągową w przedmiotowej ulicy z włączeniem do wodociągu  $\Phi$  150 mm (180/16,4 mm) PE zlokalizowanego w ulicy Cielebana.

Trasa sieci wodociągowej winna przebiegać w wydzielonych, ogólnodostępnych ciągach komunikacyjnych. Średnica sieci wodociągowej winna wynikać z potrzeb zabudowy i zagospodarowania przestrzennego terenu a jej lokalizacja gwarantować bezkolizyjny, całodobowy dostęp techniczno-eksploatacyjny dla naszych służb przy zachowaniu normatywnych odległości od pozostałego nad- i podziemnego uzbrojenia.

Należy uregulować sprawy formalno-prawne związane z przebiegiem sieci wodociągowej w terenie. W przypadku projektowania sieci w działkach prywatnych należy dokonać wpisu w księdze wieczystej o służebności przesyłu.

Dokumentacja projektowa sieci wodociągowej sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami winna być przedstawiona do akceptacji w PWiK Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie.

W wypadku, gdy zasoby wody z urządzeń wodociągowych, w tym sieci zlokalizowanych na obszarze działania Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie, nie zapewniają ilości wymaganych dla celów przeciwpożarowych, zapewnienie uzupełniających źródeł wody dla celów przeciwpożarowych nie należy do obowiązków Przedsiębiorstwa.

Wskazany jest kontakt projektanta opracowującego w/w dokumentację w celu omówienia przyjętych rozwiązań technicznych i ewentualnego uściślenia warunków.

Niniejsze warunki tracą ważność po upływie dwóch lat od daty wydania.

Z upoważnienia Zarządu  
KIEROWNIK  
Działu Technicznego

Paweł Kwiecień