



- UWAGI:
1. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami instalacji sanitarnych tj. instalacją wentylacji mechanicznej, centralnego ogrzewania oraz wod-kan.
  2. Lokalizację jednostek wewnętrznych dopasować do siatki sufitu podwieszanego.
  3. Umożliwić dostęp do elementów wymagających obsługi.
  4. Należy zapewnić powierzchnię serwisową w suficie podwieszanym zgodnie z wytycznymi DTR producenta urządzenia.
  5. Przejścia przewodów przez przegrody nie będące oddzieleniem pożarowym należy uszczelniać.
  6. Jednostki klimatyzacyjne wewnętrzne, które nie są fabrycznie wyposażone w pompy skroplin, należy wyposażyć dodatkowo w indywidualne pompy skroplin.
  7. Włączenia przewodów skroplinowych do instalacji kanalizacji sanitarnej wykonać poprzez syfony z blokadą antyzapachową.
  8. Przejścia rurociągów przez przegrody oddzielenia pożarowego uszczelniać masą ognioochronną o odporności ogniowej tej przegrody.
  9. Niniejszy rysunek stanowi integralną część projektu technicznego i należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym.
  10. Wszystkie przyjęte w fazie realizacji zamienne rozwiązania techniczne i technologiczne należy bezwzględnie konsultować i zatwierdzić z autorem niniejszego opracowania.
  11. Kopowanie lub rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia autora jest prawnie zabronione.
  12. Opracowana dokumentacja projektowa stanowi własność inwestora i nie może być udostępniana osobom trzecim bez jego zgody.
  13. Rzędne instalacji "H" podano do osi przewodów względem poziomu "0" budynku.

- Legenda:
- Przewód zasilający - gaz
  - Przewód powrotny - ciecz
  - Pion instalacji klimatyzacji
  - Etykieta opisu pomieszczenia dla lata

zik studio architektury i urbanistyki grzegorz zarczycki			
tel. 502-236-301, ul. Zaganska 71A, 25-558 Kielce, biuro@zikstudio.pl, www.zikstudio.pl			
Inwestycja	BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO (HANDLOWO-GASTRONOMICZNEGO Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ) WRAZ Z OBIEKTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY, TERENIA SOLARIOWA I INFRASTRUKTURA TOWARZYSZĄCA ORAZ MUSEUM OPOROWYM W MŚC. ZAGANSK DZ. NR EWID. 9982, 9989 OBRĘB EWID. 0017 Zagąnsk, JEDNOSTKA EWID. 290419, Zagąnsk	Data	02.2021r
Branża	Sanitarna	Skala	1:50
Przedmiot	Rzut parteru - instalacja klimatyzacji	Podpis	Nr
Projektant	mgr inż. Maciej Grzegolec upr. nr SWK00969POCS/11	<i>Maciej Grzegolec</i>	
Opracowanie	mgr inż. Wioletta Smolarczyk	<i>Wioletta Smolarczyk</i>	
Opracowanie	mgr inż. Sebastian Korpusa	<i>Sebastian Korpusa</i>	
Sprawdzający	mgr inż. Paulina Grzegolec upr. nr SWK0243PBS/17	<i>Paulina Grzegolec</i>	