



REFERAT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

URZĄD MIASTA RUMI

tel. (58) 679 65 74, fax. (58) 679 65 17 zamowieniapubliczne@um.rumia.pl

ZP.271.3.2021

Rumia, dnia 04.03.2021 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „**Budowa układu drogowego na Górze Markowca w Rumi – etap I**”.

Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie zamówień publicznych w dniu 26.02.2021 r. pod numerem ogłoszenia 2021/BZP 00011317/01.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Zamawiający przekazuje treść zapytań do treści SWZ, złożonych przez Wykonawców, wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

Pytanie nr 1

Dot. branży drogowej: Nawierzchnię jezdni zaprojektowano jako: kostka betonowa, eko-kostka gr.10cm. Typowe eko-kostki (z dystansami) dostępne na rynku mają grubość 8cm, natomiast grubość 10cm mają płyty ażurowe 40x60 typu Meba. Proszę o określenie co należy przyjąć do oferty.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Nawierzchnię jezdni należy wykonać z kostki betonowej typu eko-kostka o gr. 8cm.

Pytanie nr 2

Proszę o podanie okresu pielęgnacji dla zieleni.

Odpowiedź na pytanie nr 2

W ofercie nie należy uwzględniać okresu pielęgnacji zieleni.

Z poważaniem

Kierownik Referatu
Zamówień Publicznych


Iwona Miklewska-Szczygiel