

Kraków, dnia 30 listopada 2021r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ II
DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak ZP-45/21

Szanowni Państwo,

Stosując się do dyspozycji przepisu art. 284 ust. 2 w zw. z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2021 r., poz. 1129) zwanej dalej „ustawa”, Zamawiający – Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie zawiadamia, że w prowadzonym w trybie podstawowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **zabudowę budynku magazynowego RCKiK mroźnią wraz z przedsionkiem** (znak sprawy j. w.), wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia. Treść zapytań wraz z odpowiedziami poniżej:

Pytanie nr 1:

W projekcie chłodniczym jest istotna rozbieżność pomiędzy przedstawionym w bilansie chłodniczym (rozdział 6 projektu) doborem urządzeń chłodniczych a częścią rysunkową. W bilansie przyjęta jest powierzchnia mroźni 35m², przedsionka 12,87m² natomiast na rysunku jest podana powierzchnia odpowiednio 72,27m² i 55,88m². Które wartości są właściwe i które doboru przyjąć do wyceny.

Odpowiedź: Mając na uwadze rozbieżność wynikająca z różnych wymiarów mroźni i przedsionka podanych w opisie automatyki, przedkłada się korektę opisu Automatyki uwzględniającą usunięcie tej rozbieżności, jednocześnie informuje się że powierzchnie należna do bilansu mocy i chłodzenia należy przyjąć jak na rysunkach tj. mroźnia 72,27m² i przedsionek 55,88m². Rewizja opisu automatyki w załączniku. Korekcje ulegają pkt. od 6 do 9 niniejszego opracowania.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami, a także zmianą treści Załącznika nr 11 do SWZ, Zamawiający stosując się do dyspozycji przepisu art. 286 ust. 3 ustawy przedłuża termin składania oferty w postępowaniu do dnia 07.12.2021r. do godz.10:00. W konsekwencji postanowienie pkt. 1 Sekcji XIII SWZ otrzymuje brzmienie: „Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do 05.01.2022 r. Okres związania rozpoczyna bieg wraz z upływem terminu składania ofert w postępowaniu.”

Postanowienie Sekcji XV otrzymuje brzmienie: „Ofertę należy złożyć na Platformie Zakupowej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie pod adresem Profil Nabywcy - Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie (platformazakupowa.pl), w terminie do 07.12.2021r. do godz. 10:00.”

Postanowienie pkt. 1 Sekcji XVI otrzymuje brzmienie: „Sesja otwarcia ofert wczytanych na platformę zakupową odbędzie się w siedzibie Zamawiającego (IV p., pok. 4.13) w dniu 07.12. 2021r. o godz. 11:00.”

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną treść SWZ. Zamawiający stosując się do dyspozycji przepisu art. 286 ust. 7 ustawy, w celu ułatwienia wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznej orientacji we wprowadzonych zmianach opublikuje i udostępni na stronie internetowej postępowania ujednolicony tekst SWZ.

W związku z dokonaną zmianą treści SWZ, Zamawiający działając na podstawie przepisu art. 287 ustawy Zamawiający opublikuje w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu nr 2021/BZP 00259665/01 z dnia 05.11.2021r.

Dyrektor
Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Krakowie

Iek. Beata Mazurek