Istn. rozdzielnica RG w budynku
bazy kajakowej

Projektowana szafa oświetlenia



Proj. YKY 4x6mm2 do zasilenia SOB
L1=14m, L2=30m

R<10Ω

Proj. YKY 4x6mm2 do zasilenia SOB
L1=14m, L2=30m