



**KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY „ŚW. FLORIAN”  
WE WROCŁAWIU UL.ŚW. MIKOŁAJA 16/17**

Kamienna Góra dnia **12.12.2024**

**Opinia nr : 01067**

W budynku przy ul. **Papieża JP II**

Nr. **11/1**

w **Kamienna Góra**

**Będącym własnością:**

**Gmina Kamienna Góra**

Sporządzono przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego

**Daniel Kula** w celu: podłączenie kotła C.O gaz

**Sprawdzenie przewodów kominowych dokonał Mistrz Kominiarski Daniel Kula**

- 1 Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie <sup>3</sup>
- 2 Ustalenia prawidłowości podłączenia <sup>3</sup>
- 3 Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń <sup>3</sup>

**Odprowadzenie spalin z kotła C.O gaz z zamkniętą komorą spalania wyprowadzić ponad dach w samodzielnym przewodzie 14x14 systemem SPS lub WSPS.**

**Wentylację wywiewną należy wykonać zgodnie z założeniami projektowymi ze względu na brak wolnych przewodów kominowych.**

**W pomieszczeniu gdzie będzie podłączony kocioł CO gaz wykonać wentylację nawiewną zgodnie z przepisami budowlanymi.**

**Po podłączeniu kotła CO gaz z zamkniętą komorą spalania i wykonaniu wentylacji wywiewnej i nawiewnej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz projektem technicznym ponownie do sprawdzenia przez Zakład Kominiarski w Kamiennej Górze.**

Opinię sporządzono w oparciu o : Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r wraz z późniejszymi zmianami.(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm)  
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.z 2010 poz. 109 nr 719)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. z 1999 r. Nr. 74 poz.836)

Opinię sporządzono w 2 egz. Z przeznaczeniem po 1 egz. Dla:

**Dla: Adresat**

1 egz. Dla **Zakładu Kominiarskiego w Kamiennej Górze**

Potwierdzenie odbioru opinii

.....  
Data i podpis

**UWAGA:**

1. Po dokonaniu poprawnych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowości wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych.
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. niepotrzebne skreślić
4. **Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia**

OPINIODAWCA  
**Kierownik Zakładu**  
**Rejonowy Mistrz Kominiarski**  
Nr upr. 1896  
(podpis i pieczęć)  
**Daniel Kula**



# KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY „ŚW. FLORIAN” WE WROCŁAWIU UL.ŚW. MIKOŁAJA 16/17

Kamienna Góra dnia **12.12.2024**

**Opinia nr : 01068**

W budynku przy ul. **Papieża JP II**

Nr. **11/2**

w **Kamienna Góra**

**Będącym własnością:**

**Gmina Kamienna Góra**

Sporządzono przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego

**Daniel Kula** w celu: podłączenie kotła C.O gaz

**Sprawdzenie przewodów kominowych dokonał Mistrz Kominiarski Daniel Kula**

1 Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie <sup>3</sup>

2 Ustalenia prawidłowości podłączenia <sup>3</sup>

3 Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń <sup>3</sup>

**Odprowadzenie spalin z kotła C.O gaz z zamkniętą komorą spalania wyprowadzić przez strop ponad dach systemem WSPS.**

**Wentylację wywiewną pomieszczenia gdzie będzie zainstalowany kocioł C.O gaz wykonać w ten sam sposób rurą w izolacji termicznej fi 150.**

**Wentylację pomieszczenia łazienki wyprowadzić przez strop ponad dach rurą w izolacji termicznej fi 150.**

**W pomieszczeniu gdzie będzie podłączony kocioł CO gaz wykonać wentylację nawiewną zgodnie z przepisami budowlanymi.**

**Po podłączeniu kotła CO gaz z zamkniętą komorą spalania i wykonaniu wentylacji wywiewnej i nawiewnej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz projektem technicznym ponownie do sprawdzenia przez Zakład Kominiarski w Kamiennej Górze.**

Opinię sporządzono w oparciu o : Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r wraz z późniejszymi zmianami.(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm)  
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.z 2010 poz. 109 nr 719)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. z 1999 r. Nr. 74 poz.836)

Opinię sporządzono w 2 egz. Z przeznaczeniem po 1 egz. Dla:

**Dla: Adresat**

1 egz. Dla **Zakładu Kominiarskiego w Kamiennej Górze**

Potwierdzenie odbioru opinii

.....  
Data i podpis

## UWAGA:

1. Po dokonaniu poprawnych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowości wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych.
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

OPINIODAWCA  
**Kierownik Zakładu**  
**Rejonowy Mistrz Kominiarski**  
Nr upr. 01068  
.....  
(podpis i pieczęć)  
**Daniel Kula**  
mistrza kominiarskiego



# KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY „ŚW. FLORIAN” WE WROCŁAWIU UL.ŚW. MIKOŁAJA 16/17

Kamienna Góra dnia **12.12.2024**

## Opinia nr : 01069

W budynku przy ul. **Papieża JP II**

Nr. **11/3**

w **Kamienna Góra**

**Będącym własnością:**

**Gmina Kamienna Góra**

Sporządzono przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego

**Daniel Kula** w celu: podłączenie kotła C.O gaz

**Sprawdzenie przewodów kominowych dokonał Mistrz Kominiarski Daniel Kula**

- 1 Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie <sup>3</sup>
- 2 Ustalenia prawidłowości podłączenia <sup>3</sup>
- 3 Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń <sup>3</sup>

**Odprowadzenie spalin z kotła C.O gaz z zamkniętą komorą spalania wyprowadzić przez strop ponad dach systemem WSPS.**

**Wentylację wywiewną pomieszczenia gdzie będzie zainstalowany kocioł C.O gaz wykonać w ten sam sposób rurą w izolacji termicznej fi 150.**

**Wentylację pomieszczenia łazienki wyprowadzić przez strop ponad dach rurą w izolacji termicznej fi 150.**

**W pomieszczeniu gdzie będzie podłączony kocioł CO gaz wykonać wentylację nawiewną zgodnie z przepisami budowlanymi.**

**Po podłączeniu kotła CO gaz z zamkniętą komorą spalania i wykonaniu wentylacji wywiewnej i nawiewnej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz projektem technicznym ponownie do sprawdzenia przez Zakład Kominiarski w Kamiennej Górze.**

Opinię sporządzono w oparciu o : Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r wraz z późniejszymi zmianami.(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm)  
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.z 2010 poz. 109 nr 719)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. z 1999 r. Nr. 74 poz.836)

Opinię sporządzono w 2 egz. Z przeznaczeniem po 1 egz. Dla:

**Dla: Adresat**

1 egz. Dla **Zakładu Kominiarskiego w Kamiennej Górze**

Potwierdzenie odbioru opinii

.....  
Data i podpis

### UWAGA:

1. Po dokonaniu poprawnych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowości wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych.
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. niepotrzebne skreślić.
4. **Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia**

**Kierownik Zakładu  
Rejonowy Mistrz Kominiarski**  
Nr upr. 1896

**Daniel Kula**

(podpis i pieczęć  
mistrza kominiarskiego)