



## Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z o.o.

ul. Długa 21, 34-400 Nowy Targ

Nowy Targ, 18.09.2024 r.

ZS.262.14.2024

Dotyczy: postępowania na dostawę (sprzedaż) w 2025 roku energii elektrycznej do obiektów Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z o.o.

Informujemy, że otrzymaliśmy kolejne zapytanie do treści SWZ.

### Pytanie 1.

W związku z udzielonymi odpowiedziami, Wykonawca ponownie zwraca się o podanie mocy źródła wytwórczego dla każdego punktu oddzielnie tj. 2PPE na oczyszczalni ścieków w Nowym Targu (PPE 590322429600889481, PPE 590322429600889474), informacje te nie znajdują się w wykazie punktów tak jak wskazuje to Zamawiający w odpowiedzi na pyt. 7 z dn. 16.09.2024r.

### Odpowiedź 1.

- PPE 590322429600889481: 49,84kW oraz 177,67kW razem 227,51kW
- PPE 590322429600889474: 49,84kW oraz 143,88kW razem 193,72kW

W nawiązaniu do wyżej udzielonej odpowiedzi informujemy, że w odpowiedzi z dnia 16.09.2024 na pytania nr 5 i 6 wprowadzamy korektę:

Zamawiający posiada instalację fotowoltaiczną na oczyszczalni ścieków w Nowym Targu o mocy 421,23 kWp.

GLÓWNY EKSPERT  
ds. zamówień publicznych  
*Barbara Apostoń*  
mgr inż. Barbara Apostoń

GLÓWNY ENERGETYK

*Leszek Sikorń*