

Aleksandrów Kujawski, dn. 01.03.2022r.

ZP.271.1.2022.IŻ

## Zapytanie nr 2

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), wobec zapytania jakie wpłynęło do Zamawiającego w dniu 28.02.2022 r., w zakresie postępowania prowadzonego pod nr ZP.271.1.2022.IŻ pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin Aleksandrów Kujawski, Koneck i Zakrzewo”, Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:

Wnoszę o wyjaśnienia treści SWZ w poniższym zakresie:

1. Proszę o wskazanie właściwej grubości podbudowy z kruszywa na ścieżkach rowerowych (na terenie Gmin Aleksandrów Kujawski i Koneck). Przedmiar czy dokumentacja wskazują na 10 cm lub 15 cm.

**Odpowiedź:** Do wyceny przyjąć należy 15 cm.

2. Czy w ramach inwestycji należy wykonać oznakowanie wg projektu stałej organizacji ruchu? Jeżeli tak, proszę o uwzględnienie w przedmiarach robót związanych z wykonaniem oznakowania poziomego i pionowego stałej organizacji ruchu.

**Odpowiedź:** Tak, należy wykonać zgodnie z przedmiarem.

### Przedmiar gmina Aleksandrów Kujawski i gmina Koneck:

PRZEDMIAR ROBÓT				
Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość
1		<b>Wykonanie oznakowania</b>		
1 d.1	D- 07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	95,0
2 d.1	D- 07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.	201,0
3 d.1	D- 07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - znak P-26	m2	200 * 0,662 + 9 * 12 = 240,4

### Przedmiar gmina Zakrzewo:

5	D 07.00.00.	<b>OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>		
5.1	D 07.01.01. 45233000-9	<b>OZNAKOWANIE POZIOME</b> <b>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg</b>		
5.1.1		Wykonanie oznakowania poziomego jezdni materiałami cienkowsarstwowymi – oznakowanie projektowane	m <sup>2</sup>	23,84
5.2	D 07.02.01. 45233000-9	<b>OZNAKOWANIE PIONOWE</b> <b>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg</b>		
5.2.1		Ustawienie i zamocowanie słupków z rur stalowych fi 50 mm	szt.	2,00
5.2.2		Przymocowanie tarcz znaków drogowych odbaskowych do gotowych słupków	szt.	4,00
5.2.3		Montaż barier typu U-12a	mb	1194,00
5.2.4		Montaż barier typu U-11a	mb	50,00

3. Czy Zamawiający zezwoli na zastosowanie mieszanki AC11S zamiast AC8S na warstwę ścieralną ścieżek

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza zastosowanie mieszanki AC11S.

Związek Gmin Ziemi Kujawskiej  
zs. w Aleksandrowie Kujawskim  
ul. Chopina 4  
87-700 Aleksandrów Kujawski  
tel./fax (0-54) 282-53-31, tel. (0-54) 282-53-04  
Regon 1410103780, NIP 891-12-67-806

  
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
Związku Gmin Ziemi Kujawskiej

Ryszard Borowski