

Znak sprawy: ZP.271.2.6.2024

-Wykonawcy biorący udział w postępowaniu-

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. „Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Miejsce Piastowe”.

A. Działając na podstawie art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz.1605 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający: Gmina Miejsce Piastowe, przekazuje treść zapytań dotyczących SWZ wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Pytania z dnia 26 sierpnia 2024 r.

Pytanie 1 – Proszę o podanie informacji czy dla wszystkich zadań konieczne jest wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

Odp. Dla wszystkich zadań należy wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.

Pytanie 2 – Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia proszę o doprowadzenie do poprawnych wyliczeń oraz w przypadku ich braku do uzupełnienia w pozycjach opis robót i podanej ilości robót w załączonych przedmiarach robót.

Dotyczy to w szczególności zadań:

- **Nr 1 „Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 1685 w m. Targowiska” poz. 1,4,5,6,10 (brak j,m.), 11,12,13,15,16,17,18,19,21,24**
- **Nr 3 „Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 621 w m. Widacz poz. 2**
- **Nr 4 „Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 717 w m. Łężany” poz. 2, 3 – (prosimy o szczegółowy opis pozycji zgodny z opisem technicznym),15,16**

Odp.

Targowiska dz. 1685

Poz 1 – wykonanie frezowania starej nawierzchni przy połączeniu z chodnikiem oraz na od strony dz. o nr eqwid 1742 na szerokości 0,5 m i na długości 12 m (zgodnie z opisem technicznym);

Poz 4. – Na załączniku graficznym oznaczono miejsca gdzie przewidziano ułożenie płyt ażurowych jako zjazdy do posesji. Przyjęto łącznie 52 m2;

Poz. 5 Przyjęto wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne umocnienia 12 m odcinka (jak na załączniku graficznym);

Poz. 6 – rozebranie nawierzchni i podbudowy nad istniejącym przepustem (oznaczonym na załączniku graficznym);

Poz. 10 Ilość podana w [m²];

Poz., 11 i 12 uwzględniają również podbudowę i nawierzchnię nad wymienioną rurą PCV;

Poz. 15 Podbudowa pod płyty ażurowe – jako zjazdy do posesji;

Poz. 16,17,18,19 - wartości wynikające z przyjętych założeń szerokość nawierzchni 3 m i jej długości 129 m wraz z wykonaniem fragmentów nawierzchni na dz. o nr ewid 1740;

Poz. 21 fragmentaryczne czyszczenie rowów na łącznej długości 110 m (łączna powierzchnia 140 m²);

Poz. 26 – utwardzenie pobocza 15 m² – wzdłuż odcinka drogi zlokalizowanej na dz. 1740.

Widacz - dz. 621

Poz. 2 . 41,7 m³ – ziemia z korytowania (poz. 1 - 278 m² x 0,15 m = 41,7 m³).

Łęczany dz. 717

Przedmiar 2 i 3

W poz. 2 przedmiaru założono prawidłowo ilość metrów 614,8m² – odcinek 212 m;

Uwzględniono szerokość 2.8 m (3.1 m na początkowym jej odcinku);

W pozycji 3 na określonym w niej kilometrażu (na długości 26 m) dodatkowo przewidziano wykonanie koryta o głębokości do 20 cm. Wartość 72,8 m² – prawidłowa;

W pozycji nr 15 należy przyjąć wartość 87,3 m²;

W pozycji 16 – uwzględniono wypełnienie betonem przestrzeni pomiędzy ułożonymi ciekami betonowymi a funkcjonującymi murkami ogrodzeniowymi (grubość średnia 5 cm, szerokość średnia 10 cm) na długości około 250 m.

B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie, stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

C. W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert, tym samym:

w rozdziale XVIII pkt. 1 SWZ przed zmianą jest:

Termin składania ofert upływa w dniu – 5 września 2024 r. o godz. 9:00.

w rozdziale XVIII pkt. 1 SWZ po zmianie jest:

Termin składania ofert upływa w dniu – 10 września 2024 r. o godz. 8:00.

w rozdziale XVIII pkt. 8 SWZ przed zmianą jest:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 września 2024 r. o godz. 9:10 nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. po 5 września 2024 r.

w rozdziale XVIII pkt. 8 SWZ po zmianie jest:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 września 2024 r. o godz. 8:10 nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. po 10 września 2024 r.

w rozdziale XVII pkt. 1 SWZ przed zmianą jest:

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia 04.10.2024 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

w rozdziale XVII pkt. 1 SWZ po zmianie jest:

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia 09.10.2024 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Powyzsza zmiana treści SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu Nr 2024/BZP 00465797/01 z dnia 21.08.2024 r. w sekcji VIII. pkt 8.1) Termin składania ofert; pkt 8.3) Termin otwarcia ofert; pkt 8.4) Termin związania ofertą.

D. Sprostowanie zmian zostało przekazane w dniu 27.08.2024 r. do Biuletynu Zamówień Publicznych.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

**Wiktor Skwara
Wójt Gminy Miejsce Piastowe**