

MTP/2022/DAI1/19 Przebudowa układu drogowego znajdującego się między pawilonami 12 oraz 5a Międzynarodowych Targów Poznańskich

Lp	Pytanie	Odpowiedź	Data
1.	Czy zamawiający posiada jakiś przedmiar robót zawierający zakres prac jakie należy wykonać?	Nie. Zakres prac należy wycenić na podstawie dokumentacji ofertowej oraz informacji pozyskanych podczas wizji lokalnej.	02.06.2023
2.	Jaką nośność ma mieć nowa nawierzchnia?	Droga ma spełniać wymagania dla drogi pożarowej i mieć nośność 100 kN/oś.	02.06.2023
3.	Czy zamawiający może uszczegółwić zakres prac do wykonania?	Wraz z odpowiedziami na pytania zostanie udostępniony rzut wraz z opisem zakresu prac.	02.06.2023
4.	Czy należy zachować istniejącą rzędną drogi?	Drogę należy dostosować do istniejących zjazdów, wjazdów oraz wejść do budynków.	02.06.2023