

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### 1. Przenośna motopompa pożarnicza M16/8 CPV 34144213-4 3 szt.

#### Wymagania:

Motopompa przenośna musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002 z późn. zm.) załącznik - Wykaz wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzonych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej oraz wykorzystywanych przez te jednostki do alarmowania o pożarze lub innym zagrożeniu oraz do prowadzenia działań ratowniczych, a także wyrobów stanowiących podręczny sprzęt gaśniczy, wymagających dopuszczenia do użytkowania, oraz wymagania Techniczno-Użytkowe dla tych wyrobów pkt. 2.2.

Ponadto muszą być spełnione następujące wymagania:

- minimalna wydajność pompy 1600 dm<sup>3</sup>/min przy głębokości ssania 1,5 m przy ciśnieniu nominalnym 8 bar;
- nominalne ciśnienie tłoczenia 8 bar;
- wyposażona w składane uchwyty do przenoszenia;
- przyłącze ssawne 1x 110 Storz A
- przyłącza tłoczne 2 x 75 Storz B
- maksymalna masa motopompy z pełnym zbiornikiem paliwa i olejem nie powinna przekraczać 160 kg;
- świadectwo dopuszczenia do użytkowania CNBOP aktualne na dzień odbioru dołączone do oferty;
- zewnętrzne powierzchnie zabudowy muszą być pokryte lakierem o barwie czerwonej;
- gwarancja 24 miesiące;
- wraz z dostawą musi być załączona instrukcja obsługi i konserwacji.