

zestawienie stolarki			
OZNACZENIE	D1	D2	Dz1
RODZAJ	drzwi stalowe, wew. pełne, EI30	drzwi stalowe, wew. pełne, EI30	drzwi zew. stalowe, pełne ocieplone, dwuskrzydłowe, EI30
WYMIAR OŚCIEŻY	80x206	110x206	180x206
WIDOK			
KIER. OTWIERANIA	PRAWE	LEWE	PRAWO-LEWO
ILOŚĆ	1	1	1

UWAGA:

- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONANIA STOLARKI POBRAĆ WYMIARY Z NATURY.
- Stolarka okienna i drzwiowa montowana w obiekcie musi posiadać "Certyfikat zgodnosci" lub "Świadectwo badań" wystawione przez akredytowane laboratorium budowlane potwierdzające parametry techniczno-termiczne montowanej stolarki.
- Obróbkę ościeży wykonać z użyciem masy tynkarskiej cem-wap. Nie dopuszcza się obróbki ościeży z użyciem płyt gipsowo-kartonowych

Główne elementy kotłowni

1. Kocioł biomasowy na pelet Q=110kW
2. Silos workowy ładowany pneumatycznie o pojemności min. 6,5 t, o wym. max 2,6x2,1x2,4 (LxBxH)
3. Zbiornik akumulacyjny z izolacją 2000 dm3
4. Podgrzewacz c.w.u. V=500 l
5. Naczynie wzbiorcze c.w.u Vu=33 l
6. Naczynie wzbiorcze c.o. Vu=80 l

Uwagi

1. Zapewnić odpowiedniej wielkości otwory do transportu oraz wentylacji nawiewnej i wywiewnej.
2. Zaleca sie włączenie do komina pod kątem 45 stopni.
3. Czopuch zaizolować termicznie.

Dane techniczne:

- rodzaj paliwa: pelet, zrębki, brykiet
- średnia gęstość paliwa 250 kg/kbm

UWAGI:

1. zamurować wskazane otwory drzwiowe,
2. rozebrać istniejący zsyp opału, otwór zsypowy powiększyć w celu osadzenia nowych drzwi wejściowych, uprzednio prewncyjnie podstemplować strop, zamontować nową bramę stalową, ocieploną
3. okno w pom. 04 wymienić na naświetle stałe (FIX) w klasie EI30,
4. wymienić pozostałe drzwi w klasie EI30
5. wykonać nowe schody zewnętrzne wejściowe do kotłowni,
6. ściany zejścia wykonać z prefabrykowanych elementów ścian oporowych dla naziomu q=16,7 kN/m2
7. w podeście wejściowym osadzić studnię chłonnnq
8. przepusty instalacyjne uszczelnić p.poż. w klasie Ei120

Inwestor

GMINA KWILCZ
UL. WYSZYŃSKIEGO 23
64 – 420 KWILCZ

Jednostka Projektowa

ART termo
Art Termo Jarosław Nagły
ul. Iglasta 6
64-100 Leszno

Projektant:	Podpis
mgr inż. Krzysztof Ratajczak upr. bud. 239/72/Pw do projektowania bez ograniczeń w spec. konstr.-inżynieryjnej	

Opracowanie:

PROJEKT REMONTU KOTŁOWNI

Nazwa inwestycji

REMONT KOTŁOWNI STAŁOPALNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W LUBOSZU, GM. KWILCZ

Adres inwestycji:

64-423 LUBOSZ, UL. POWSTAŃCÓW WLKP. 1
301402_2.0009.121/4

Stadium

PROJEKT TECHNICZNY

Branża

BUDOWLANA

Tytuł rysunku

REMONT OGÓLNOBUDOWLANY POMIESZCZENIA KOTŁOWNI

Nr rysunku:	B-1
Skala:	1:50
Data:	22.04.2024 r.

Opracowanie chronione Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 04.02.1994 r.)